

VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ (STŘED)
ZÁKLADNÍ (DLE TECHNOLOGIE) +0,4
JINÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY NA VÝKRESE

DOMOVNÍ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ JSOU JEDNONÁSOBNÉ
DO RÁMEČKŮ SCHNEIDER ELECTRIC, ŘADA UNICA COLORS

UMÍSTĚNÍ INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE A INTERIÉRU

- MF8-3 ZÁSUVKY PŮVODNÍ (RUŠENÉ, POSOUVANÉ)
- MF8-3 ZÁSUVKY - SOUČASNÝ STAV

- ZÁSUVKY DOMOVNÍ NÁSTĚNNÉ IP44
- ZÁSUVKY DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ IP44
- ZÁSUVKY DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ MDO (BILÁ)
- ZÁSUVKY DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ DO (ZELENÁ)

ZÁSUVKY DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ VDO(ORANŽOVÁ)

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ

SIGNALIZAČNÍ PANEL IT

KRABICE SE SVORKOVNICÍ POSPOJOVÁNÍ PA, PE

PŘIPOJENÁ OKOLNÍ VODIVÁ ČÁST (VODA)

MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE S PEVNÝM PŘÍVODEM

ROZVADĚČ


ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / TN-C (PŘÍVODY DO BUDOVY, INSTALACE 01.PP)
3 NPE AC 400 V / TN-S
1 NPE AC 230 V / TN-S
2 PE AC 230 V / IT (VDO)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 332000-7-710

ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
<div>Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o MUDr. Jana Janského 11 669 02, Znojmo</div> <div>Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz</div> <div>Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDEK VACULA</div> <div>Hlavní architekt projektu: Ing. Arch. ZDENEK JANSKY</div>		<div>Autorizační razítko:</div> <div>Schema: </div>		
<div>Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II.etapa, 2.část - akce II, objekt H</div>				
<div>Zpracovatel části: SUBTECH S.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno Tel: +420 541 247 419 E-mail: dedkova@subtech.cz</div>		<div>Zodpovědný projektant Ivana Dědková</div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>Vypracoval Ivana Dědková</div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>Pare:</div>
<div>Objekt (SO): SO 01 - Objekt H</div>		<div>Datum: ŘÍJEN 2017</div>	<div>Číslo přílohy: D.1.6-107</div>	
<div>Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky</div>		<div>Zakázkové číslo: DPS-06-2016</div>	<div>Formát: 6A4</div>	
<div>Příloha: Silnoproudé rozvody 2.np</div>		<div>Stupeň: DPS</div>	<div>Číslo přílohy: D.1.6-107</div>	