



LEGENDA ZNAČEK

- OPTICKO-KABLOVÝ HLASIČ EPS
NEJLÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU - BUDE OSAZENO DODATEČNĚ
- TLAČÍTKOVÝ HLASIČ EPS
NEJLÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU - BUDE OSAZENO DODATEČNĚ
- PŘÍPRAVIT TROJROVNANÍ OD TLAKTIVA DO PODLAHY (s=16)
NEJLÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU - BUDE OSAZENO DODATEČNĚ
- KABEL PRO HLASIČE - 2x0,8
JE SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU - BUDE OSAZENO NA PŘÍCHYTKY MIMO POHLED
PONECHAT PŘÍKLADNĚ REZERVOU
BEZ NÁROKU NA FUNKČNOSTI PRO POULÁŽU
- KABEL PRO HLASIČE - 2x0,8
JE SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU - BUDE OSAZENO NA PŘÍCHYTKY MIMO POHLED
PONECHAT PŘÍKLADNĚ REZERVOU
BEZ NÁROKU NA FUNKČNOSTI PRO POULÁŽU

ZMĚNA VE 2.NP A 3.NP ZE DNE 12.10.2017

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Starobitel: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Janského 11 699 02, Znojmo		Autorizační razítko:		Schéma:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kotkova 45, 616 00, BRNO tel.: 541 211 409 medicoprojekt@medicoproject.cz					
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA					
Hlavní architekt projektu: Ing. Arch. ZDENEK JANSKÝ					
Akce: Aktualizace projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby Nemocnice Znojmo, II. etapa, 2. část - akce II, objekt H					
Zpracovatel částí: Alexapojčka s.r.o. projektování elektronických systémů Mladá 274, Brno info@alexapojcka.cz			Výpracoval: ING. KAREL ALEXA Kollera		
Soulohr (PS): PS 04 - Elektrická požární signalizace			Datum: RILN 2017		
Část PD: Elektrická požární signalizace			Zadákové číslo: DPS-06-2016		
Příloha: PŮDORYS 3.NP			Formát: A4A		
			Stupeň: DPS		
			Měřítko: Číslo přílohy: D.5-05		
			1:100		