



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 171988/2021

Sp. zn.:

S – JMK 136115/2021 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

4

Datum:

3.12.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ – IV

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě žádosti doručené dne 30.11.2021 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/IV

Prosím upřesnit konfiguraci vrat. Podle obrázku ve výpisu prvků a pohledů je uprostřed křídla prosklený panel, ale ve výpisu je „bez prosklení“, dále v popisu „středová část RAL9007“. To vypadá jako vložený hliníkový panel ne s okny, ale s PUR výplní? Mohou se čísla řešit samolepicí fólií vyřezanou na plotru.

Ve výpisu vrat je požadované nízké kování, dle řezu C-C také, ale přitom je nad otvorem místo pro zvýšené kování. Je skutečně požadováno snížené?

Odpověď č. 1/IV

Nejedná se o prosklený panel, ale o PUR panel s jinou barvou. Prosklenou část nebylo doporučeno do vrat dávat kvůli dosažení požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla. Byla snaha dodržet vzhled vrat jako u ostatních záchranelek, proto bylo zvoleno dané dělení vrat a prosklené panely byly nahrazeny PUR panely jiné barvy.

Se samolepicí fólií vyřezanou na plotru nemá generální projektant problém.

Snížené kování není požadováno. Cena byla stanovena za zvýšené kování. Jednalo se o chybu ve výpisu. Přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace tvoří opravený výpis garážových vrat – dokument s názvem 508_Výpis garážových vrat, který je rovněž uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace. Výkazu výměr se tato změna netýká.

Dotaz č. 2/IV

Prosím o poskytnutí náhledu a přesného rozměru nápisu „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ (délka).

U položek soubor bezpečnostních tabulek a značek O/18, není blíže specifikováno – počet jakých cedulek, rozměry, v případě únikových tabulek jednostranná verze? apod.).

Také poprosím o informaci, zda 3D nápis lze kotvit do fasády např. na distance či ocelové trny, konkrétně s ohledem na zateplení.

Odpověď č. 2/IV

Přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace tvoří upravený výpis zámečnických výrobků a výpis ostatních výrobků – dokumenty s názvem 504_Výpis zámečnických výrobků a s názvem 503_Výpis ostatních výrobků a doplňků_03_12_2021, které jsou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace. Nápis byl okótován a byl doplněn způsob kotvení – kotvení bude přes bloky z termoplastické pěny vhodné pro pasivní dům.

Pro bezpečnostní tabulky bude zpracován evakuační plán při realizaci stavby – přesný počet tabulek nyní neznáme. Tabulky únikových cest budou oboustranné a osvětlené se záložní baterií. Ostatní tabulky budou plastové jednostranné.

Dotaz č. 3/IV

Prosím o specifikaci druhu kazety, je správná tloušťka 8mm v kombinaci s formátem 1200x600mm, jedná se o kazetu sádrovou? Povrch hladký nebo s děrováním?

Odpověď č. 3/IV

Jak je uvedeno ve výpisu podhledů – jedná se o sádrokartonovou kazetu o rozměru 1200 x 600 x 8 mm – specifikace viz skladby podhledů. Povrch kazety hladký. Přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace tvoří nový výpis podhledů s uvedeným typem povrchu – dokument s názvem 303_Výpis skladeb podhledů, který je rovněž uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace. Výkazu výměr se tato změna netýká.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

v z.

Mgr. Jakub Váňa
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru investic

Přílohy:

- 508_Výpis garážových vrat
- 504_Výpis zámečnických výrobků
- 503_Výpis ostatních výrobků a doplňků_03_12_2021
- 303_Výpis skladeb podhledů