



Zadavatel:

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 00089257

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Adresa pro doručování: Údolní 532/76, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávané v podlimitním otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 52 a 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 6. 12. 2021

I.

Žádost č. 7 ze dne 2. 12. 2021

„Vzhledem k tomu, že součástí nabídky má být (viz požadovaný obsah nabídky dle odst. 11.4.) krycí list nabídky a jeho formulář jsme nedohledali v podkladech pro zpracování nabídky, žádáme o zpracování jednotného vzoru tohoto dokumentu a jeho doplnění do zadávací dokumentace.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 7

Zadavatel uvádí, že v zadávací dokumentaci nestanovuje závazný vzor krycího listu nabídky a nedoplňuje zadávací dokumentaci o jednotný vzor tohoto dokumentu. Obsah a formu krycího listu nabídky tak zadavatel ponechává na vůli každého dodavatele.

Žádost č. 8 ze dne 2. 12. 2021

„Dotaz č. 1:

V soupisu prací SO 03,05,08 Silnoproud je položka:



Pol98

Montáž výše uvedených zařízení

Prosíme o upřesnění, jakých zařízení se montáž týká. Je tato položka pouze montáž rozvaděčů? Fotovoltaika má vlastní položku pro montáž a jiná zařízení už v daném oddílu nejsou.

Dotaz č. 2:

V TZ VZT je uveden požadavek na použití vzduchových clon Venesse, prostor zádvevní chodby bude při poklesu teplot občasně temperován dvěma vzduchovými clonami Multivac Venesse Comfort. Clony budou provozovány na nižší než nominální výkon 2000 m³/hod s topným výkonem elektro 10 kW. Energetické údaje: Elektrická energie - $P_e = 24 \text{ kW}$, 400 V.

V půdoryse VZT, 1 NP jsou tyto clony rovněž zakresleny. Vzhledem k tomu, že nejsou uvedeny v žádných položkách předaného VV, předpokládáme, že budou použity stávající.

Dále je v STZ, části VZT a technologie uvedeno, že: Budou napojena tato další technologická zařízení: - dvě dveřní clony u vchodu budou elektrické vytápěné a budou napojeny z rozvaděče RH. Každá bude mít cca 10 kW.mní jednotky.

Žádáme zadavatele o vysvětlení k použití a instalaci dvou uvedených dveřních clon - zda mají být použity stávající nebo zabudovány nové dveřní clony, dále doplnění položek pro jejich instalaci do nově rekonstruovaného rozvodu elektroinstalace a doplnění položky pro zprovoznění a zaregulování těchto clon po provedené celkové rekonstrukci vstupního prostoru.

Dotaz č. 3:

V rozpočtu **MOHYLA 3B - SO.03 - B - Výměna západní skleněné stěny**

pol 26_Vnitřní okenní stínění, kompl prov - D+M m2 72,000, není jasná specifikace stínících prvků, prosíme o bližší informaci o požadovaném systému stínění.

Dotaz č. 4:

V PD stavební části, Půdorys 1NP, je u vchodu do přístavby pro zaměstnance zakreslena pravděpodobně čistící zóna s poznámkou o odvedení vody do drenáže. Čistící zónu jsme ve výkazu výměr bohužel nenašli, žádáme proto o vysvětlení a případné doplnění výkazu výměr."

Odpověď zadavatele na žádost č. 8

Ad dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že položka se týká montáže silnoproudých rozvaděčů a dalších. (řádky 1,3,4,15,17,...).

Ad dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že požaduje nové dveřní clony. Položka je v Příloze č. 2 - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „**Výkaz výměr**“) uvedena, viz řádek 41, pol.29 "Vzduchová clona, elektrický ohřev 24 kW, výška 2,5 m, VCV-B-25E-1-N, nerez",

41	K	Pol29	Vzduchová clona, elektrický ohřev 24 kW, výška 2,5 m, VCV-B-25E-1-N, nerez	ks	2,000
----	---	-------	--	----	-------

dále také viz výkres D.1.4.2.b)1 PŮDORYS 1.NP a technická zpráva.

Ad dotaz č. 3

Zadavatel požaduje bílé textilní rolety na el. ovládání, viz. detail D.1.1.b)203 DETAIL SKLENĚNÉHO ZÁDVEŘÍ - ŘEZ, bude vyvzorkováno dodavatelem.



Ad-4

Zadavatel doplňuje ve Výkazu výměr SO.03 - N1+O - Rozšíření provozních prostor - zázemí pro zaměstnance nové položky 148a, 148b. Viz výkres D.1.1.b)2 PŮDORYS 1.NP.

148a	K	7675311R1	Hliníková gumová čistící venkovní vstupní rohož tl. 2,8 cm, nerez vana + napojení na odvodnění, kompl prov dle det 201/d - D+M	m2	2,100
148b	K	7675311R2	Textilní hliníková čistící vstupní vnitřní kartáčová rohož - tl. 2,8 cm, nerez vana + napojení na odvodnění, kompl prov dle det 201/d - D+M	m2	1,400

II.

Doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele

Zadavatel z **vlastního podnětu** provádí následující úpravu zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení, a to upřesněním specifikace materiálů pokladního a šatního pultu:

- korpus – DTD desky dřevěná dýha - tmelený - dekor dle výběru architekta (viz projektová dokumentace), hraněno ABS hranou,
- pracovní deska DTD deska povrch s vysokou odolností v dekoru dýha - tmelená - dekor dle výběru architekta (viz projektová dokumentace), hraněno ABS hranou,

viz nové výkresy D.1.1.c)3_PULT pu1 a D.1.1.c)4_PULT pu2.

III.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené (odpověď zadavatele na žádost č. 8, dotaz č. 4) upravuje stávající Přílohu č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené (doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu) doplňuje Přílohu č. 1 – Projektovou dokumentaci pro provádění stavby o část 12. Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali Výkaz výměr upravený v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, část 12

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně dne 6. 12. 2021

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)