



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 3097/2022

Profil zadavatele

Sp. zn.: S - JMK 174523/2021 OINV

Vyřizuje: Mgr. Mádrová

Telefon: 541 651 456

Počet listů: 2

Počet příloh/listů: 1

Datum: 06.01.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace I

Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo náměstí 449/ 3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

**Orientační systém pro budovu ZŠ a MŠ Marie Hübnerové 1,
Brno – opakované řízení**

Zadavatel v souladu s bodem 8. Výzvy k podání nabídky poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 3. 1. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. I/1:

„v ZD položka OS1, OS2, OS3 - informační tabule skleněné - typ skla není definován, postačí tedy obyčejné (nejlevnější) sklo nebo zadavatel požaduje sklo bezpečnostní (lepené nebo vhodnější kalené)?“

Odpověď č. I/1:

Zadavatel prověřil dotaz u zpracovatele dokumentace a konstatuje, že použité skleněné prvky ve školských objektech musí splňovat požadavek na bezpečnost užívání stavby. Zadavatel tedy upřesňuje, že skleněné prvky musí být z vrstveného bezpečnostního skla.

Tento požadavek byl doplněn do položek OS1, OS2 a OS3 v Soupisu dodávky. Aktualizovaný Soupis dodávky je přílohou tohoto vysvětlení a zároveň byl tento soubor aktualizován na profilu zadavatele. Dodavatelé jsou povinni tuto změnu ve svých nabídkách reflektovat a odevzdat aktuální verzi Soupisu dodávky.

Dotaz č. I/2:

„v ZD položka "chytrá stěna" - požadavek na magnetickou a popisovací stěnu je "světle šedá", dodavatel nabízí pouze bílou - bude zadavatelem akceptována bílá barva? "Chytrá stěna" vyžaduje určitou kvalitu povrchu - bude zadavatelem tato plocha upravena v požadované kvalitě?“

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Odpověď č. 1/2:

Zadavatel prověřil dotaz u zpracovatele dokumentace a konstatuje, že veškeré omítky v objektu jsou sádrové hlazené a splňují podmínku podkladu pro použití nátěrového systému „chytré stěny“. Zadavatel dále konstatuje, že trvá na požadavku barevnosti. Podle jemu známých informací je barevnosti stěny dosaženo barevným disperzním nátěrem, který je aplikována jako první vrstva pod průhledný magnetický systém nátěrů „chytré zdi“.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

Seznam příloh:

1. Upravený Soupis dodávky