



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 5946/2022

Sp. zn.:

S – JMK 136115/2021 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

1

Datum:

13.1.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“ – X

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě žádosti doručené dne 10.1.2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/X

Podle obdrženého projekčního zadání, výkresu "301, výpis skladby podlah", skladba R 3 jsou nesrovnalosti v tloušťce a spotřebě materiálu.

U penetrace betonu je při spotřebě 0,5 kg/m² určena tl. 5mm, což je z tohoto množství nedosažitelné a u podlahové epoxidové stěrky ve dvou vrstvách 0,6 kg/m² určena tl. 5 mm, také z tohoto množství se nedá podlaha provést.

Podle uvedených spotřeb je dosažitelná tl. penetrace cca 0,5mm a pro podlahovou epoxidovou stěrku cca 1,5 mm.

Žádáme o upřesnění.

Odpověď č. 1/X

Ve výpisu skladeb byly chybně uvedeny tloušťky materiálů. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je nový výpis skladeb (dokument s názvem 301_Výpis skladeb podlah), kde jsou tloušťky upraveny. Tento dokument je rovněž uveřejněn na profilu zadavatele v části Zadávací dokumentace.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy:

- 301_Výpis skladeb podlah