

Kopie

Městský úřad Šlapanice
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR VÝSTAVBY
stavební úřad

Č. j. : OV/44496-09/2203-2009/KOZ
Oprávněná úřední osoba : Ing. Marie Kozáková
tel. 533 304 557 e-mail: kozakova@slapanice.cz

Městský úřad Šlapanice

Rozhodnutí

nabylo právní moci dne 4.12.09

Datum 7.12.09 Podpis 

Brno, dne 11. listopadu 2009

**Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Masarykovo Náměstí č.p.104/18, 664 51
Šlapanice**

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 12.10.2009 podalo Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, IČ 00089257, Mgr. Antonín Reček, Porta Coeli 1001, 666 02 Předklášteří, návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí jehož předmětem je stavba- **vzduchotechnika v obj. přístavby Památníku Mohyla Míru**, pozemek parc.č. 1057 k.ú. Prace, na kterou Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice vydal stavební povolení ze dne 20.9.2006 č.j.: SÚ/47202-06/2107-2006/NOV.

Po přezkoumání návrhu a na základě výsledků ústního jednání spojeného s místním šetřením, Stavební úřad Městského úřadu Šlapanice, příslušný podle § 13, odst.1 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 190 odst. 5 stavebního zákona, podle § 82 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje užívání

stavby- **vzduchotechniky v obj. přístavby Památníku Mohyla Míru**, pozemek parc.č. 1057 k.ú. Prace.

Stavba obsahuje .

vzduchotechniku v obj. přístavby Památníku Mohyla Míru, pozemek parc.č. 1057 k.ú. Prace.

Pro užívání stavby stavební úřad MěÚ Šlapanice stanoví podle § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů tuto podmínku:

1. Stavba bude užívána k tomu účelu, ke kterému byla zkolaudována.

Odůvodnění

Dne 12.10.2009 obdržel Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu , - **vzduchotechnika v obj. přístavby Památníku Mohyla Míru**, pozemek parc.č. 1057 k.ú. Prace, který podalo Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, IČ 00089257, Mgr.Antonín Reček, Masarykovo Náměstí č.p.104/18, 664 51 Šlapanice. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 19.10.2009 oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 3.11.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V kolaudačním řízení byly konstatovány vyhovující výsledky předepsaných zkoušek, zejména revize elektroinstalace, protokol z měření průtoků vzduchu, protokol o předání a převzetí díla, prohlášení o shodě na materiály použité při stavbě, kladná stanoviska dotčených orgánů .

V řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Nepodstatné (drobné) odchylky skutečného provedení stavby od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení jsou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení stavby a neovlivní plynulé a bezpečné užívání stavby k účelu, pro který byla povolena. Vzhledem k charakteru a nepatrnému rozsahu změn nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomí.

Skutečné provedení ani užívání předmětné části stavby k účelu, který stavební úřad na návrh stavebníka (současně vlastníka a budoucího uživatele stavby) stanovil, nebude ohrožovat životní prostředí ani veřejné zájmy. Na stavbě nebyly zjištěny závady ani nedodělky, které by bránily bezpečnému užívání stavby.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 z.č. 500/2006 Sb., správní řád, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u stavebního úřadu MěÚ Šlapanice.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání se dle citovaného ustanovení správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Šlapanice, stavební úřad. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Výše uvedenou stavbu lze užívat po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Hana Meitnerová
Digitálně podepsal
Ing. Hana Meitnerová
Datum: 12.11.2009
12:43:15 +01:00

Ing. Hana Meitnerová
vedoucí odboru výstavby

Doručí se :

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, Masarykovo Náměstí č.p.104/18, 664 51 Šlapanice

OIP pro JmK a ZK, Milady Horákové č.p.1970/3, 658 60 Brno

Sdružení pro ŽP zdrav. postižených v ČR, Lidická 81, 659 71 Brno

Dotčené orgány (doporučeně)

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se, Jeřábkova č.p.1847/4, 602 00 Brno 2

Městský úřad Šlapanice, OŽP, Opuštěná č.p.9/2, 656 70 Brno

MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, odd. ÚPPP, Opuštěná č.p.9/2, 656 70 Brno

Na vědomí

Obec Prace, Ponětovská č.p.129, 664 58 Prace