



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky: **II/152 Hajany - Želešice**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-001754
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu: **II/152 Hajany - Želešice**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009737

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

U položek uvedených níže chybí v soupisu prací i v projektové dokumentaci uvést podrobnější materiálové specifikace:

Objekt	Poř.č.	Položka	Popis	MJ
SO 121	25	21363	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2
SO 121	26	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2
SO 121	27	28996	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2
SO 121	49	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2
SO 251	13	21362	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ	M2

SO 251	22	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2
--------	----	-------	------------------------------	----

Žádáme o uvedení podrobnější specifikace a vlastností materiálů v těchto položkách.

Odpověď na dotaz:

Objekt	Poř.č.	Položka	Popis	MJ
SO 121	25	21363	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE- <i>Třívrstvá protierozní georohož z PP (polypropylen)</i>	M2
SO 121	26	28995	KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY- <i>svařovaná kovová síť 100/100/4 s antikorozi povrchovou úpravou žárovým pokovením Zn-Al (oko 100 mm x 100 mm, drát Ø 4 mm)</i>	M2
SO 121	27	28996	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT - <i>Geomříž výztužná monolitická z HDPE (vysokohustotní polyetylén)</i>	M2
SO 121	49	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ - <i>netkaná geotextilie hm. 400 g/m2 z polypropylenu s filtrační, separační, ochrannou funkcí</i>	M2
SO 251	13	21362	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍŤE – <i>netkaná geotextilie hm. 400 g/m2 z polyesteru s filtrační, separační, drenážní, ochrannou funkcí</i>	M2
SO 251	22	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE - <i>nevztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), typ T dle ČSN EN 13967</i>	M2

Změna projektové dokumentace:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 21. 1. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška