


Zabezpečení kabelu 4x35 AYKY v km 1.864.  
Ochrana dělenou trubkou PE110mm v dl.8m.  
1x rezervní PE110.

Znojmo



1.9

30.00  
20.00  
10.00  
50.00  
40.00

20.00

10.00

1.8

90.00

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MAPOVÝCH ZNAČEK

POPIS	I.S.	STÁVAJÍCÍ	NAVŘEZENÉ
VEDENÍ NN			
VEDENÍ VN			
<b>KABELY NN</b>			
KABELY VN			
KABELY VO			
KABEL TEL. MÍSTNÍ			
KABEL TEL. DÁLKOVÝ			
KABEL TEL. DÁLK. OPTICKÝ			
VODOVOD PITNÁ VODA			
KANALIZACE DEŠŤOVÁ			
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ			
PLYNOVOD NTL			
PLYNOVOD STL			

CHRÁNÍČKA NA KABELU NN


Poznámka :

Před započítím výkopových prací je nutno provést přesné vytyčení inž.sítí za účasti jejich správců.  
Výkopové práce v blízkosti cizích sítí budou prováděny ručně. Souběhy a křížení dle ČSN 736005.  
Zákes inženýrských sítí je pouze informativní.  
Krytí kabelů : chodník 0,35m, vol.terén 0,70m, komunikace - 1,00m.  
Podkladová vrstva v kynětě : prosátá zemina, krytí výstražnou fólií.



PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3 / NPE ~ 50Hz 400 / 230V / TN-C  
OCHRANA PŘED NDN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ČSN 33 20 00-4-41  
VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 20 00-5-51 : AB8 + AD3

C403

PDPS



SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.  
Šumavská 31, 602 00 Brno

ZODP. PROJEKTANT : Ing.P.Georych	NAVRHL/VYPRACOVAL : Ing.O.Tichý	TECHNICKÁ KONTROLA : Ing.P.Georych	 Mostecká 15, 614 00 BRNO tel./fax : +420 545 215 444 e-mail : office@pk-spojing.cz	
HL. ING. PROJEKTU : Ing.R.Pospíšil	KRESLIL/CAD : 			

OÚ : ZNOJMO, KUČAŘOVICE		KRAJ : Jihomoravský		FORMÁT : A3
OBJEDNATEL : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje				DATUM : 06/2009
AKCE : <b>III/4121 KUČAŘOVICE - ZNOJMO 2.STAVBA</b>	C403 PŘELOŽKA KABELŮ NN ZNOJMO		ČÍS. ZAKÁZKY : 80/08	SOUPRAVA : STUPEN : PDPS MĚŘÍTKO : 1:500 PŘÍLOHA ČÍS. : 2.1
PŘÍLOHA :		SITUACE č.1		