

POPS	I.S.	STAVAJÍCÍ	NAVŘZENÉ
VEDENÍ NN			
KABELY NN			
KABELY VN			
KABELY VO			
KABEL TEL. MÍSTNÍ			
KABEL TEL. DÁLKOVÝ			
KABEL TEL. DÁLKOVÝ OPTICKÝ			
VODOVOD			
PLŇNÁ VODA			
KANALIZACE			
DEŠŤOVÁ			
KANALIZACE			
SPUŠKOVÁ			
PLYNOVOD			
NITL			
PLŇNOVOD			
NITL			


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MAPOVÝCH ZNAČEK

CHRÁNĚNÁ NA KABELU NN

Poznámka :
Před započatím výkopových prací je nutno provést přesné vyvážení hráz sítí za účasti jejich správce.
Výkopové práce v blízkosti stávajících sítí budov prováděny ručně. Souběhy a křížení dle ČSN 736005.
Zákres inženýrských sítí je pouze informativní.
Krytí kabelů : chodník 0,35m, volterén 0,70m, komunikace - 1,00m.
Podkladová vrstva v krytí : prostá zemina, krytí vyzrážnou fólií.

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3 / NPE ~ 50Hz 400 / 230V / TN-C
OCHRANA PŘED NDN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ČSN 33 20 00-4-41
VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 20 00-5-51 : AB8 + AD3

C403



PDPs

SITUČNÍ PROJEKT spol. s r.o.
Sulimská 31, 602 00 Brno

ZOOP. PROJEKTANT :	Ing. P. Děpoch	NAVŘEL/VYPRACOVAL :	Ing. P. Děpoch	TECHNICKÁ KONTROLA :	Ing. P. Děpoch
HL. ING. PROJEKTU :	Ing. P. Děpoch	KRESLIL/CAD :	Ing. P. Děpoch		
Ing. P. Děpoch					
OBEDNATEL :	Společnost Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	KRAJ :	Jihomoravský	FORMÁT :	4 A4
AKCE :	III/4121 KUCHAROVICE - ZNOJMO 2. STAVBA C403 PŘELOŽKA KABELŮ NN ZNOJMO	DATUM :	06/2009	ČÍS. ZAKÁZKY :	80/08
		STUPEŇ :	PDPs	SOURPRAVA :	
		MĚŘÍTKO :	1:500		
PŘÍLOHA :		PŘÍLOHA ČÍS. :	2.2		

