



Zadavatel:

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 00089257

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Adresa pro doručování: Údolní 532/76, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury II“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávané v podlimitním otevřeném zadávacím řízení podle ustanovení § 52 a 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 7. 2. 2022

I.

Žádost č. 3 ze dne 3. 2. 2022

„1) Dle poskytnuté dokumentace bude venkovní terasa doplněna o nové venkovní sety stolů a lavic – viz výkres D.1.1.b)503. Nenašli jsme uvedené prvky ve VV. Žádáme Vás o doplnění či vysvětlení.

2) V příloženém VV jsme nenašli položky pro dveře ve strojovně VZT na půdě, které jsou v tabulce dveří označeny jako: 1p – jeden kus, 8 – dva kusy. Žádáme o doplnění.

3) Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro dalekohledy ani vlajkové stožáry, které jsou požadované a přiložené v PD dle technických specifikací. Žádáme o doplnění.

4) Ve VV SO 03, 05, 08 Silnoproud je u položky č. 55 a 56 chybný počet kusů. Dle půdorysu 1.NP a příloženém PDF VV_ESIL se jedná pouze o 10 ks LED stropních kruhových svítidel. Žádáme o opravu.

5) Ve VV SO 03, 05, 08 Silnoproud je položka č. 73 „D+M podlahových boxů vybavený 4zásuvkou 230v a tří zásuvkou 2xRJ45“ celkem jeden kus. Ve VV SO 03 – Interiér obslužného prostoru muzea je položka č. 28 „Podlahová krabice vel 300x300 pod dlažbu, kompl prov D+M“ celkem dva kusy. Žádáme o vysvětlení.

6) V PD je požadavek na textilní rolety na elektrický pohon. Jakým způsobem se budou tyto rolety ovládat? Dálkovým ovladačem, nebo jedním vypínačem na stěně pro všechny, nebo bude mít každá roleta vlastní vypínač? Žádáme o upřesnění.

7) V PD jsou navrženy nádrže na akumulaci dešťových vod a napojení na WC. V TZ_DSP je následující požadavek: „Budou instalovány 2ks plastové typizované prefabrikované nádrže na užitkovou vodu, každá o objemu 10m³. Proveďte se výkop a osazení dle pokynů výrobce nádrže.“ Ve VV SO 06 Vybudování podzemního zásobníku dešťové vody jsou však v položkách 10 a 11 navrženy prefabrikované nádrže na dešťovou vodu podzemní betonové s objemem 27 a 17 m³. Dále není jasná položka 37. „Modul využití dešťové vody s čerpadlem“ celkem soubor jeden. Nenašli jsme podklady, dle kterých bychom mohli uvedené dostatečně ocenit. Žádáme o vysvětlení.

8) Ve VV SO 03 Rozšíření provozních prostor – zázemí pro zaměstnance chybí pro pol. 14 „Bednění základů desek zřízení“ položka pro odstranění tohoto bednění. Žádáme o opravu.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 3

Ad-1

Zadavatel uvádí, že venkovní stoly a lavice nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

Ad-2

Zadavatel sděluje, že pro dveře ve strojovně VZT na půdě platí údaje uvedené v tabulce dveří. Zadavatel doplňuje dveře v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „**Výkaz výměr**“) do SO.03 - D - Interiér obslužného prostoru muzea:

71a	K	766660R05	Dveře vnitřní kompletizované, kompl úprov dle popisu v tabulce - 1P, klika/klika, štítkové, cylindrická vložka	kus	1,000
71b	K	766660R06	Dveře vnitřní kompletizované, kompl úprov dle popisu v tabulce - 8, klika/klika, štítkové, cylindrická vložka	kus	2,000

Ad-3

Zadavatel uvádí, že dalekohledy nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Vlajkové stožáry zadavatel doplňuje ve Výkazu výměr do SO.09 - I Pořízení venkovního mobiliáře do areálu Památníku:

15a	M	9361042R	Vlajkový stožár, v. 6m, žárový pozink, dle specifikace	kus	6,000
15b	M	93612411R	Montáž vlajkového stožáru do betonového základu vč. základu, výkopu	kus	6,000

Ad-4

Zadavatel ve Výkazu výměr SO 03, 05, 08 Silnoproud opravuje počet kusů LED stropních svítidel:

55	K	741372101	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností kulatých	kus	10,000
----	---	-----------	--	-----	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372101

56	M	04	Led stropní svítidlo kulaté 48W	ks	10,000
----	---	----	---------------------------------	----	--------

Ad-5

Zadavatel na žádost dodavatele poskytuje vysvětlení, že požaduje celkem 3 ks podlahových krabic:

1 ks - vybaven 4zásuvkou 230 V a tří zásuvkou 2xRJ45, viz Výkaz výměr SO 03, 05, 08 Silnoproud, položka 73 a

2 ks - příprava pro budoucí vestavbu barového pultu v místnosti 1.11 - zakončení elektřiny, vody, kanalizace - zaslepeno v podlaze, viz Výkaz výměr SO.03 – D - Interiér obslužného prostoru muzea, položka 28.

Ad-6

Zadavatel na žádost dodavatele upřesňuje, že rolety se budou ovládat jedním tlačítkem na stěně v prostoru budoucího barového pultu v místnosti 1.11.

Ad-7

Zadavatel k první části dotazu uvádí, že platí údaje ve Výkazu výměr SO.06 - R - Vybudování podzemního zásobníku dešťové vody a D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - prefabrikované nádrže na dešťovou vodu podzemní betonové s objemem 27 a 17 m³.

K druhé části dotazu zadavatel objasňuje, že v případě položky 37 Výkazu výměr SO 06 Kanalizační přípojka jde o zařízení pro využívání dešťové vody pro úsporu pitné vody ve spojení s 11 litrovou nádrží - viz D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - TZ. Vnější rozvod užitkové vody bude veden ze zásobní nádrže na dešťovou vodu do 1PP, zde je umístěn modul pro splachování. Součástí modulu je doplňovací nádrž objemu 11 litrů, která bude napojena na stávající rozvod pitné vody, pro zajištění vody v případě nedostatku srážek.

Ad-8

Zadavatel sděluje, že ve Výkazu výměr do SO.03 – N1+O – Rozšíření provozních prostor – zázemí pro zaměstnance doplňuje položku pro odstranění bednění:

14a	K	273351121	Bednění základů desek odstranění	m2	20,021
-----	---	-----------	----------------------------------	----	--------

II.

Vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele

Zadavatel **z vlastního podnětu** poskytuje vysvětlení, že dokladem prokazujícím autorizaci, požadovaným ve smyslu odst. 6.2. písm. c) a 6.4. písm. b) zadávací dokumentace je doklad (osvědčení) prokazující autorizaci v rozsahu § 5 odst. 3 popřípadě potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel z **vlastního podnětu** mění článek XII. odst. XII.1. Obchodních podmínek (předloha smlouvy), které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace a konkretizuje požadavek na pojištění dodavatele vypuštěním textu „*proti všem možným rizikům*“.

III.

S ohledem na odpověď zadavatele na žádost č. 3 v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel s ohledem na poskytnutí vysvětlení z vlastního podnětu v bodě II. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace upravuje stávající Přílohu č. 3 – Obchodní podmínky (předloha smlouvy). Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali Výkaz výměr a Obchodní podmínky upravené v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (k 8. 2. 2022)

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky (předloha smlouvy) (k 8. 2. 2022)

V Brně dne 8. 2. 2022

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)