




VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

Popis materiálu	mm.	m.j.
TVAROVKY		
FF80/400	1	ks
T100/80	1	ks
N80	1	ks
SPOJKA JIŠTĚNÁ SPEC.PŘÍRUBOU DN80	2	ks
SPOJKA JIŠTĚNÁ SPEC.PŘÍRUBOU DN100	3	ks
ARMATURY		
ŠOUPÁTKO Š80	1	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ	1	ks
POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ	1	ks
HYDRANT PODZEMNÍ DN80	1	ks
POTRUBÍ		
TRUBKY TV, LT. DN 80, PUR VÝSTELKA	0,8	m
TRUBKY TV, LT. DN 100, PUR VÝSTELKA	5,8	m
JINÉ		
KOTEVNÍ BLOK	2	ks

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

$\pm 0,000 = 214,100 \text{ m n.m.}$

LI PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	
Profese:	Zpracovatel dílu: H P consult s.r.o. Durdáčkova 5, 613 00 Tel: +420 542 219 165, 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz	Autorizace:	
ZTI			
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
ING. LADISLAV PILAŘ	ING. HANA KOLKOVÁ	ING. LADISLAV PILAŘ	
			
Akce:	Zakázkové číslo: DPS 27 - 2019		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV		Paré:	
Objekt: AREÁLOVÉ SÍTĚ	IO 02	Datum: 02 - 2020	
Obsah:	Měřiko: -	Číslo výkresu: D.1.12-205	