


Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3 601 82 Brno www.jmk.cz
--	--	--

Profese: VZT	Zpracovatel dílu: Jan Leznar Klímova 6, 616 00 Brno Tel: +420 606 724 479 E-mail: leznar@projekce-vzt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
JAN LEZNAR	JAN LEZNAR	JAN LEZNAR	
			

Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV	Zakázkové číslo:	DPS 27 - 2019	Paré:
		Datum:	02 - 2020	
		Stupeň:	DPS	
Objekt:	OBMĚNA TECHNOLOGIE STERILIZÁTORŮ	SO 01.2	Formát:	
Obsah:	TECHNICKÁ ZPRÁVA		Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.02.4f-001

VZDUCHOTECHNIKA

1. ÚVOD

1. 1 Výpočtové parametry klimatických poměrů

Místo : Kyjov
Nadmořská výška : 214 m.n.m
Teplota zima te min : -12 °C
léto te max : +32 °C

1. 2 Koncepční řešení a účel zařízení

Zpracovaná dokumentace část Vzduchotechnika řeší klimatizační a vzduchotechnická zařízení na akci: Oblastní nemocnice Kyjov. – Stavební úpravy ARO. Řešená místnost je situována v 1.NP, provoz sterilizace.

Z důvodu výměny technologie sterilizátorů řeší tato dokumentace úpravu vzduchotechniky v místnostech C3-01.03 a C3-01.04 (setování a servisní prostor). Navržené úpravy zajistí odvod tepelné zátěže ze servisního prostoru nad sterilizátory.

2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

2. 1 Úprava větrání prostoru se sterilizátory

Navržené úpravy zajistí odvod tepelné zátěže produkované sterilizátory. V prostoru nad sterilizátory bude pod stropem zavěšeno vzt. potrubí s vyústkami. Toto potrubí bude napojeno pomocí ohebného potrubí se škrtkovými klapkami na stávajícím odsávací potrubí. Součástí zařízení je i regulace, včetně regulace stávajících vyústek v m. setování na parametry popsané ve výkresové části.

2. 2 Demontáže

Jedná se o demontáže ohebných hadic a příslušenství, které zajišťovalo přímé odsávání původních sterilizátorů. Demontáže budou provedeny dle rozsahu daném soupisem prací a výkresovou částí PD.

V brně únor 2020


Jan LEZNAR
projekce vzduchotechniky
IČO 47943611
Kroftova 45, 616 00 Brno
tel. 543246010