



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-S  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Revize		Vypracoval		Popis revize		Datum			
<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>				<div>Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL</div>		<div>Investor:</div> <div>jihomoravský kraj</div> <div>Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3 601 82 Brno www.jmk.cz</div>			
<div>Profese:</div> <div>EL</div>		<div>Zpracovatel dílu:</div> <div>Ing. Daniel Hajzler Sedlišťe 31, 570 01 Litomyšl Tel: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@seznam.cz</div>				<div>Autorizace:</div>			
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. DANIEL HAJZLER</div>		<div>Vypracoval:</div> <div>ING. DANIEL HAJZLER</div>		<div>Kontroloval:</div> <div>ING. DANIEL HAJZLER</div>					
<div>Akce:</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV</div>						<div>Zakázkové číslo:</div> <div>DPS 27 - 2019</div>		<div>Paré:</div>	
<div>Objekt:</div> <div>OBMĚNA TECHNOLOGIE STERILIZÁTORŮ</div>						<div>Datum:</div> <div>02 - 2020</div>			
<div>Obsah:</div> <div>ELEKTROINSTALACE</div>						<div>Stupeň:</div> <div>DPS</div>			
<div>Formát:</div> <div>6A4</div>						<div>Formát:</div> <div>6A4</div>			
<div>Měřítok:</div> <div>1:50</div>						<div>Číslo výkresu:</div> <div>D.1.02.4c-101</div>			