



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005946
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel č. 1

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Zadavatel č. 2

Název zadavatele: **obec Tetčice**
Sídlo zadavatele: Palackého 177, 664 17 Tetčice
IČO zadavatele: 44947917
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele: Jan Šon, starosta obce

Název projektu: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012859

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Zde v objektech ZN: SO 101 Rekonstrukce silnice II/394

SO 101.2 Rekonstrukce silnice III/3941

SO 102 Úprava křižovatky km 0,097

SO 103 Rekonstrukce krytu komunikace II/394

a NN: SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/3941

SO 114 Napojení účelových komunikací

V oddíle 5 Komunikace jsou položky:

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM a

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM

V projektové dokumentaci u těchto objektů (technická zpráva, vzorový řez) je však vrstva ACL 16+ NEMODIFIKOVANÁ.

Žádáme zadavatele o opravu položek v soupise prací, popřípadě o vysvětlení.

Odpověď na dotaz:

Platí použití nemodifikované směsi. Položky „574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM byly v rozpočtu nahrazeny „574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM“.

Ke změně došlo v následujících objektech: SO 101; SO 101.2; SO 102; 103; SO 101.1 i SO 114.

Pozn: bude počítáno s ACL 16+ (viz. VPŘ).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

V Soupise prací u objektů SO 101.1, SO 101.2, SO 102, SO 101 a SO 103 jsou položky :

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM a

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Nikde v položkách ani projektové dokumentaci není uvedena receptura – dávkování cementu a asfaltového pojiva (%).

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Součástí položek „56755... VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF ...“ bude i provedení průkazných zkoušek v režii zhotovitele.

Na základě těchto zkoušek bude rozhodnuto o dávkování pojiv a případném přidání doplňkového kameniva z položek „56330.B“.

Vzhledem k délce úseku a nehomogenitám v trase není vyloučené ani použití více receptur. Tyto aspekty budou projednány v průběhu realizace stavby podle vyhodnocení průkazných zkoušek.

Předpoklad pro zadávací řízení:

5% CEMII/B-S 32.5R

3,5% kationaktivní asfaltová emulze typu C60B7.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s vysvětlením zadávací dokumentace č. III.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 3. 2022 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 21. 2. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška