



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Název veřejné zakázky: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005946
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel č. 1

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Zadavatel č. 2

Název zadavatele: **obec Tetčice**
Sídlo zadavatele: Palackého 177, 664 17 Tetčice
IČO zadavatele: 44947917
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele: Jan Šon, starosta obce

Název projektu: **II/394 Tetčice průtah 1. stavba**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012859

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1. SO 101 – v TZ je uveden požadavek na vybourání a znovuoobnovení příčného odvodňovacího monolitického žlabu před železničním přejezdem na konci úseku SO 101 (výkres 101 4 Vzorové řezy). V soupisu prací tyto práce nejsou obsaženy. Budou provedeny

tyto práce nebo bude stávající žlab ponechán?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“) pro SO 101 doplnil položky pro výměnu stávajícího odvodňovacího žlabu.

Jedná se o následující položky (případně úpravu výměr stávajících položek): 0141102.B; 96657; 966158; 113764; 931324; 27231A.B; 91723; 935152.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

2. SO 402 – v TZ se píše, že souběžně s kabelem bude uložen zemnicí pásek FeZn 30/4. V soupisu prací je v pol. č. 27 uveden drát D 10 mm FeZn. Prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz:

Platí údaje v soupise prací.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Zadavatel na základě úpravy a revize soupisu prací v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. I až č. III upravil výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nově činí 76 296 293,29 Kč bez DPH.

Podkap. 6.2. textové části zadávací dokumentace nově zní:

6.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

6.2.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 76 296 293,29 Kč bez DPH.

6.2.2. Objekty pod smlouvou o dílo pro SÚS JMK: 72 543 907,05 Kč bez DPH.

6.2.3. Objekty pod smlouvou o dílo pro obec Tetčice: 3 752 386,24 Kč bez DPH.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 3. 2022 v 10:00:00.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 21. 2. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška