



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 zakázky

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV“

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO:	00226912
Zastoupený:	Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem, ředitelem nemocnice
dále jen „zadavatel“)	

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

Zástupce:	BVA konzult, s.r.o.
Sídlo:	Jana Uhra 179/25, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	415 39 656
Registrace:	OR u KS v Brně spisová značka C 112990
Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Svobodová, email: zakazky@bva-konzult.cz

Zadavatel obdržel dva dotazy od různých dodavatelů. Oba dotazy se týkají stejného tématu a zadavatel tak na oba dotazy odpovídá jednou odpovědí níže.

Dotaz č. 1:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ:

ČLÁNEK 5.5.4

- e) ETICS (z angl. zkratky: *external thermal insulation composite system*“, v českém jazyce překládáno jako *vnější kontaktní zateplovací systém, přesněji pak vnější tepelně izolační kompozitní systém*): pro ověření minimální úrovně dodavatel k ETICS doloží doklady pro základní skladbu S01 a soklovou skladbu S02 dle souboru D.1.01.1-002 Skladby podlah a střeš.pdf tyto doklady dále uvede v přehledné tabulce k jednotlivým skladbám.

V dokumentu D.1.01.1-002 Skladby podlah a střeš.pdf je pod skladbou S1 uvedena vegetační střecha a pod skladbou S2 je uvedena skladba plechové střechy.

Skladba pro vnější tepelně izolační kompozitní systém není v tomto dokumentu uvedena.

Tímto Vás žádáme o zaslání skladby tepelně izolačního kompozitního systému, pro který máme doložit požadované doklady.

Dotaz č. 2:

ETICS: - Dle Zadávací dokumentace, požadavky na kvalifikaci dodavatelů požadujete na str. 11 dokumenty k systému ETICS, přičemž se odkazujete na část PD D.1.01.1-002 Skladby podlah a střeš. Pdf – v tomto souboru ale skladba zateplovacího systému uvedená není. Specifikujte prosím požadavek, nebo alespoň prosím doplňte tyto skladby.

Odpověď zadavatele na dotazy č. 1 a 2:

Popis jednotlivých skladeb ETICS je uveden TZ D s označením D.1.01.1-001 Technická zpráva. Skladby ETICS jsou popsány na str. 12-14 TZ D. Zateplení nadzemní části svislých stěn přístavby je izolačním MW o tl. 180 mm, zateplení soklové části přístavby je s izolačním z extrudovaného polystyrenu o tl. 180 mm. Pro účely této veřejné zakázky je Skladba S01 myšlena skladbou ETICS s izolačním MW o tl. 180 mm a je popsána na str. 12-13 TZ D, skladba S02 je myšlena skladbou ETICS s izolačním z extrudovaného polystyrenu o tl. 180 mm a požadavky na povrchovou úpravu jsou popsány na str. 14 TZ D včetně dalších technických požadavků. Pro účely kontroly splnění požadavku čl. 5.5.4 písm. e) KD u skladby S02 postačí doložit doklady ke skladbě S02 nad terénem s povrchovou úpravou a u skladby S01 doklady ke skladbě s izolačním o tl. 180 mm z MW včetně povrchové úpravy a kotvicích prvků v souladu s požadavky TZ D na str. 12-13. Nedílnou součástí projektu je i výkresová dokumentace s vyznačeným rozsahem prací.

Dotaz č. 3:

VZT HEPA filtry H13: Zde se odkazujete na část PD D.1.01.4f-001 Technická zpráva.pdf – v této technické zprávě se pouze zmiňujete v textu, že v části pro větrání a klimatizaci ARO: „Přívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí VZT potrubí s odbočkami pro jednotlivé nástavce s filtry H13“. V příloze TZ č. 2 ve sloupci filtrace není H13 uveden ani jednou. Dle VV je umístěno 14 ks HEPA filtrů s nástavce - ale tudíž nenašla jsem nikde parametry ani specifikaci.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel uvádí, že dodavatel předloží doklady k HEPA filtrům tř. H13, v soupisu prací je HEPA filtry myšlena tř. H13 dle TZ: D.1.01.4f-001 Technická zpráva.pdf, další rozměry a požadavky na umístění jsou uvedeny ve výkresové části pro VZT.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.

Lhůta pro podání žádostí o účast nově končí dne 21. 3. 2022 v 10:00 hodin.

V Brně dne 2. 3. 2022

Mgr. Veronika Svobodová

v plné moci
BVA konzult, s.r.o.