

LEGENDA:

-
- Rozváděč
- - Krabice elektroinstalací
-
- Talčítka instalační, řazení 1/0
-
- Zásuvka jednonásobná s krycími clonkami
-
- Ventilátor do potrubí, 230V, 0,05kW, spínání přes programovatelné spínací hodiny
-
- Vývod pro automatiku pisoárů, přesné umístění dle údajů výrobce
- A – N
- Svítlidla dle Legendy svítidel

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OSVĚTLENOST lx
4.08	WC CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	7,70	200
4.09	WC CHLAPCI	8,67	200
4.14	HYGIENICKÁ KABINA	7,22	200

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 2

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany – proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130.


Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Spínače a zásuvky budou umístěny vedle sebe ve společném rámečku.

Horní hrana rozváděčů bude ve stejné výšce, jako je horní hrana zárubně dveří.

El. instalace bude uložena pod omítkou a ve stropech.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 považováno za normální – viz. technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.

ZODPovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <div><div>-PROJEKTOVÁNÍ</div><div>-STAVEBNÍ DOZOR</div><div>-ŘÍZENÍ STAVEB</div><div>www.BHing.cz</div><div>bh.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 103</div><div>bh.semorad@seznam.cz, +420 608 777 474</div></div>	PARÉ č.
Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. JIŘÍ SVOBODA		
STAVEBNÍK:			VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO	
PROJEKT:			STUPEŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO				
ČÁST DOKUMENTACE:			DATUM:	06/2014
D.1. – DOKUMENTACE STAVENBNÍHO OBJEKTU			FORMÁT:	6x A4
OBSAH:			MĚŘÍTKO	VÝKRES č.:
D.1.5.–ELEKTROINSTALACE ROZVODY 4.NP			1:50	D.1.5.b–06