






LEGENDA:

-  Rozváděč
-  Krabice elektroinstalací
 -  Talčítka instalační, řazení 1/0
 -  Zásuvka jednonásobná s krycími clonkami
 -  Ventilátor do potrubí, 230V, 0,05kW, spínání přes programovatelné spínací hodiny
- A – N Svítidla dle Legendy svítidel

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 2

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany – proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130.

Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Spínače a zásuvky budou umístěny vedle sebe ve společném rámečku.

Horní hrana rozváděčů bude ve stejné výšce, jako je horní hrana zárubně dveří.

El. instalace bude uložena pod omítkou a ve stropích.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 považováno za normální – viz. technická zpráva

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OSVĚTLENOST lx
2.08	WC PERSONÁL – ŽENY – PŘEDSÍŇ	3,03	200
2.09	WC PERSONÁL – ŽENY	5,57	200
2.10	WC PERSONÁL – MUŽI – PŘEDSÍŇ	3,47	200
2.11	WC PERSONÁL – MUŽI	3,64	200
2.17	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇ	6,69	200
2.18	WC DÍVKY	9,75	200

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. JIŘÍ SVOBODA	
STAVEBNÍK:		VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO	
PROJEKT:		STUPEŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST DOKUMENTACE:		DATUM:	06/2014
D.1. – DOKUMENTACE STAVENBNÍHO OBJEKTU		FORMÁT:	6xA4
OBSAH:		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.:
D.1.5.–ELEKTROINSTALACE ROZVODY 2.NP		1:50	D.1.5.b–04