

LEGENDA:

- Rozváděč
  - Krabice elektroinstalační
  - Spínač jednopólový, řazení č. 1
  - Talčítka instalační, řazení 1/0
  - Zásuvka jednonásobná s krycími clonkami
  - Ventilátor do potrubí, 230V, 0,05kW, spínání přes programovatelné spínací hodiny
  - Vývod pro automatiku pisoárů, přesné umístění dle údajů výrobce
- A – N Svítidla dle Legendy svítidel

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 2

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany – proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130.

Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Spínače a zásuvky budou umístěny vedle sebe ve společném rámečku.


Horní hrana rozváděčů bude ve stejné výšce, jako je horní hrana zárubně dveří.

El. instalace bude uložena pod omítkou a ve stropech.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 považováno za normální – viz. technická zpráva

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	OSVĚTLENOST lx
1.16	WC CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	6,76	200
1.17	WC CHLAPCI	8,64	200
1.18	PŘEDSÍŇ	5,69	100
1.19	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇ	2,66	200
1.20	WC DÍVKY	1,67	200
1.21	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,67	100
1.22	WC KANTÝNA	0,99	200
1.23	WC KANTÝNA – PŘEDSÍŇ	2,13	200

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div>-PROJEKTOVÁNÍ</div><div>-STAVEBNÍ DOZOR</div><div>-ŘÍZENÍ STAVEB</div></div><div><a href="http://www.BHing.cz">www.BHing.cz</a></div><div>bh.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 103</div><div>bh.semorad@seznam.cz, +420 608 777 474</div></div>
Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. JIŘÍ SVOBODA	
STAVEBNÍK:		VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO	PARÉ Č.
PROJEKT:		REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO	STUPEŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
ČÁST DOKUMENTACE:		D.1. – DOKUMENTACE STAVENBNÍHO OBJEKTU	DATUM:
OBSAH:		D.1.5.–ELEKTROINSTALACE ROZVODY 1.NP	FORMÁT:
			MĚŘÍTKO
			VÝKRES Č.: