



ROZVODNICE TYP 4

ROZVODNICE RS41

ROZVÁDĚČ: S DVEŘMI A RÁMEM Z OCELOVÉHO PLECHU PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, 12 MODULŮ

ROZMĚRY: V x Š x H = 339 x 359 x 91 mm

PŘÍVOD: SHORA, ZESPODU

VÝVOD: SHORA, ZESPODU

KRYTÍ: IP 20

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S

OCHRANA: PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 2
čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
čl. 411.3.3 DOPLŇKOVÉ OCHRANY – PROUDOVÝ CHRÁNIČ
čl. 411.4 SÍŤ TN
PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-53, ed. 3

ENERGETICKÁ BILANCE:

INSTALOVANÝ VÝKON: Pi = 0,22 kW
SOUDOBOST: 0,8, REZERVA 30%
PŘEPOČTENÝ VÝKON: Pp = 0,2 kW
ÚČINÍK: 0,95
JMENOVITÝ PROUD: In = 1,0 A

POZNÁMKA:

ROZVÁDĚČ BUDE MIMO POPISU JISTÍCÍCH PRVKŮ A OSTATNÍCH POVINNÝCH ÚDAJŮ
OPATŘEN ÚPOZORNĚNÍM O NUTNOSTI MIN. 1x ROČNĚ (NEBO PODLE ÚDAJŮ VÝROBCE)
PROVÉST TEST PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEJICH SPRÁVNÁ FUNKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>ENGINEERING</div><div>BH</div></div> <div><div>-PROJEKTOVÁNÍ</div><div>-STAVEBNÍ DOZOR</div><div>-ŘÍZENÍ STAVEB</div></div> <div><div>www.BHing.cz</div><div>bh.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 103</div><div>bh.semorad@seznam.cz, +420 608 777 474</div></div>	PARÉ Č.
Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. JIŘÍ SVOBODA		
STAVEBNÍK: <div>VOŠZ BRNO</div> <div>KOUNICOVA 16, BRNO</div>				
PROJEKT: REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO			STUPEŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST DOKUMENTACE: D.1. – DOKUMENTACE STAVENBNÍHO OBJEKTU			DATUM:	06/2014
			FORMÁT:	2xA4
OBSAH: D.1.5.–ELEKTROINSTALACE ROZVODNICE TYP 4			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.: D.1.5.b–12