



Příloha č. 1

		ACARE s.r.o. Hlíbeho 5 602 00 Brno	číslo zakázky: AC P 14-09 datum: 12.6.2014	TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ																			
Akce: REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, VOŠZ BRNO, KOUNICOVA 16, BRNO - větrání hyg. zázemí u centrálního schodiště																							
z.č.	název zařízení	typ zařízení	umístění	VZDUCHOVÉ A SI PARAMETRY							OHŘEV							CHLAZENÍ					
				počet	Q _v	p _{ext}	P	U	I	počet	t ₁	t ₂	Q _h	t _{w1}	t _{w2}	p _w	počet	t ₁	t ₂	Q _{ch}	t _{w1}	t _{w2}	
					m ³ /h	Pa	kW	V	A		°C	°C	kW	°C	°C	kPa		°C	°C	kW	°C	°C	
1A.01a	Hyg. zázemí v 1.PP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	240	130/200	0,05	230	0,22													
1A.01b	Hyg. zázemí v 1.PP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	270	130/200	0,05	230	0,22													
1A.01c	Hyg. zázemí v 1.NP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	210	150/200	0,05	230	0,22													
1A.01d	Hyg. zázemí v 1.NP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	270	130/200	0,05	230	0,22													
1A.01e	Hyg. zázemí v 2.NP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	320	110/190	0,05	230	0,22													
1A.01f	Hyg. zázemí v 2.NP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	220	150/200	0,05	230	0,22													
1A.01g	Hyg. zázemí v 3.NP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	320	110/190	0,05	230	0,22													
1A.01h	Hyg. zázemí v 3.NP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	270	130/200	0,05	230	0,22													
1A.01i	Hyg. zázemí v 4.NP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	80	98	0,024	230	0,1													
1A.01j	Hyg. zázemí v 4.NP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru	1	270	130/200	0,05	230	0,22													

Příloha č. 1

		ACARE s.r.o. Hilleho 5 602 00 Brno		číslo zakázky: AC P 14-09 datum: 12.6.2014						
Akce: REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, VOŠZ BRNO, KOUNICOVA 16, BRNO - větrání I										POZNÁMKA
z.č.	název zařízení	typ zařízení	umístění	ENERGIE CELKEM						
				p _w kPa	P _{celk} kW	Q _t kW	Q _{ch} kW	M _{p celk} kg/h		
1A.01a	Hyg. zázemí v 1.PP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,05				doběh - dodávka SI, ovládání - dodávka SI / časově nastavitelné provětrávání
1A.01b	Hyg. zázemí v 1.PP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,05				- "-
1A.01c	Hyg. zázemí v 1.NP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,05				- "-
1A.01d	Hyg. zázemí v 1.NP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,05				- "-
1A.01e	Hyg. zázemí v 2.NP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,05				- "-
1A.01f	Hyg. zázemí v 2.NP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,05				- "-
1A.01g	Hyg. zázemí v 3.NP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,05				- "-
1A.01h	Hyg. zázemí v 3.NP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,05				- "-
1A.01i	Hyg. zázemí v 4.NP (vlevo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,024				- "-
1A.01j	Hyg. zázemí v 4.NP (vpravo od schodiště) - odvod	diagonální ventilátor pro kruhové potrubí	-	v podhledu řešeného prostoru		0,05				- "-
:ELKEM						0,47	0,0	0,0	0	