



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 zakázky

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV“

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
IČO:	00226912
Zastoupený:	Ing. Mgr. Lubomírem Wenzlem, ředitelem nemocnice
dále jen „zadavatel“)	

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

Zástupce:	BVA konzult, s.r.o.
Sídlo:	Jana Uhra 179/25, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	415 39 656
Registrace:	OR u KS v Brně spisová značka C 112990
Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Svobodová, email: zakazky@bva-konzult.cz

Dotaz č. 1:

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel v bodě 5.5.3. Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky stanovil požadavky na technickou kvalifikaci dle § 79 ods. 2. písm I) ZZVZ – doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.

Zadavatel požaduje předložení takových dokladů k podlahovina, zelené střeše, VZT HEPA filtrům H13, výplním otvorů, systému ETICS a specializovanému zdravotnickému nábytku.

Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení jako užší řízení, tj. požaduje předložení žádosti o účast, jejíž součástí mají být uvedené dokumenty.

Byť možnost požadovat doklady prokazující shodu výrobku s technickou normou nebo jiným technickým dokumentem je umožněna dle ZZVZ, shledáváme tento požadavek již ve fázi 1. kola užšího řízení, tj. ve fázi žádosti o účast, za zcela nepřiměřený.

Jedná se o materiály, které stavební společnosti zajišťují u svých poddodavatelů, tudíž i dokumenty prokazující shodu výrobku s technickou normou jsou stavebním dodavatelům poskytovány těmito poddodavateli. S ohledem na skutečnost, že se jedná o fázi, kdy budou jen podávány žádosti o účast, nedochází k jednáním s poddodavateli dílčích plnění, kteří by poskytli cenovou nabídku spolu s potřebnými doklady prokazujícími shodu. Dokládat doklady o shodě k výrobkům bez cenové nabídky poddodavatelů je neefektivní. Dodavatelé stavebních prací jsou tak nuceni kontaktovat poddodavatele, aniž by byla tvořena cenová nabídka. Navíc, zadavatel neposkytl čas navíc pro studování technických parametrů požadované výrobků a kontaktování poddodavatelů.

S ohledem na uvedené shledáváme uvedený požadavek zadavatele ve fázi podání žádosti o účast za v rozporu se zásadou přiměřenosti. Máme za to, že pokud zadavatel požaduje doložení dokumentů o shodě výrobku s požadovanou technickou normou, měl by v tomto případě učinit až v 2. kole zadávacího řízení, ve fázi zpracování cenových nabídek.

Žádáme tímto zadavatele o zrušení požadavku na technickou kvalifikaci dle § 79 ods. 2. písm I) ZZVZ v této fázi zadávacího řízení a stanovení podmínky splnění tohoto požadavku až jako součást cenové nabídky dodavatelů.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Kvalifikaci zadavatel může požadovat pouze v první fázi užšího řízení, tedy v rámci žádosti o účast, nikoliv v nabídkách. Požadavek na § 79 odst. 2 písm. I) ZZVZ uvedený v části kvalifikační, tedy jako požadavek do žádosti o účast, je v souladu se zákonem a nemůže tak být nepřiměřený.

Dotaz č. 2:

V rozpočtu D.1.01._A01 je uvedena položka 366 lepení vinylové podlahové krytiny a v položkách 368, 369 a 373 uvedena tloušťka podlahoviny PVC 3 mm viz specifikace D.1.01.1-002.

V tomto dokumentu je ve skladbách PVC podlah uvedeno PVC 1 (PVC 2) (viz poznámky) + lepidlo doporučené výrobcem PVC 3 mm.

A ve zmíněných poznámkách je u PVC 1 a PVC 2 uvedena celková tloušťka 2,0 mm.

Prosím o objasnění jaká tloušťka PVC je tedy požadována.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:

Podlahoviny jsou zdefinovány textovým popisem v dokumentu (PVC 1, PVC 2 ,PVC 3):

-skladby podlah ... pouze kvalitativní popis navržené podlahoviny

-technická zpráva – barevné řešení ... kvalitativní popis navržené podlahoviny + odkaz na navrženou barevnost

TL. vlastní podlahoviny je 2mm – viz odkaz na dva předcházející dokumenty

V rámci rozpočtkované skladby podlah je uváděn údaj TL. 3mm jako sdružená / zaokrouhlená hodnota pro vlastní PVC podlahovinu a lepidlo

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.

Lhůta pro podání žádostí o účast nově končí dne 24. 3. 2022 v 10:00 hodin.

V Brně dne 7. 3. 2022

Mgr. Veronika Svobodová

v plné moci
BVA konzult, s.r.o.