

22 -12- 2011

č.j.: 496/1 komu: Ing. Damborský

SÚS Jm kraje
Žerotínovo nám. 3/5
Brno
601 82

Váš dopis č. j.: 23.11.11
Číslo jednací: 3545/11
Vyřizuje: Ing. Tichá
Tel.: 516427223
Datum: 19.12.2011

Věc: III/3748 Borotín průtah - rekonstrukce silnice v zastavěné části obce - vyjádření k projektové dokumentaci pro stavení povolení

Jedná se o rekonstrukci vozovky v dl. 618,66m od objektu na parc.č. 10 ve směru od Vanovic po pozemek parc.č. 3393/5 ve směru na Velké Opatovice. Dojde k vybudování krytu vozovky z asfaltového betonu, ke zřízení a zpevnění krajnic, k vybudování odstavňového pruhu s asf.povrchem v km cca 0,3 vpravo, osazení obrubníků, úpravě sjezdů, výměně vpustí, doplnění horských vpustí. V místě stavby se nachází vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu, vodovodní a kanalizační přípojky.


S výše uvedenou stavbou souhlasíme. Požadujeme dodržet následující připomínky:

1. Pro přesné určení stávajícího vodovodu a kanalizace je nutné před zahájením zemních prací objednat na VAS, a.s., divizi Boskovice, provozu 01 (vodovody Boskovice – technik provozu tel. 516427230, 516427238, 516427239) a provozu 03 kanalizace (mistr provozu p. Šmerda - tel. 604241903, 516452344) vytyčení a při vlastní realizaci stavby dbát, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek. Umístění přípojek je nutno získat od jejich vlastníků, tj. od vlastníků nemovitostí, pro které slouží.
2. Armatury na stávajícím vodovodu včetně poklopů a revizní šachty na kanalizaci včetně poklopů, které budou stavbou dotčené, je třeba osadit odborným způsobem přesně do úrovně upraveného terénu. Ke kontrole provedení budou přizváni pracovníci VAS, a.s. divize Boskovice (pracovníci provozu - viz výše). Kolem poklopů u armatur na vodovodu a u šachet na kanalizaci požadujeme provést obetonování tvrzeným betonem se spárovací páskou.
3. Při stavbě bude dbáno, aby armatury na vodovodu nebyly dotčeny osazováním obrubníků.
4. Stavbou nesmí dojít ke snížení ani k nadměrnému zvýšení krytí vodovodu a kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek.
5. Kanalizační přípojky od dešťových vpustí, které budou v rámci stavby rekonstruovány, budou napojeny na kanalizaci ve stejných místech jako přípojky původní, nesmí dojít k dalšímu narušení stávající kanalizace pro veřejnou potřebu. Provedení napojení na

kanalizaci bude objednáno na VAS,a.s. (provoz 03 – viz výše). Přípojky včetně připojení na kanalizaci budou provedeny vodotěsně.

6. Napojení nových dešťových vpustí na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provedeno vývrtem do horní 1/3 kanalizačního potrubí pod směrovým úhlem 45° nebo 60° ve směru toku vody. Provedení napojení nových přípojek na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být objednáno na VAS,a.s. (provoz 03 – viz výše). Přípojky včetně připojení na kanalizaci budou provedeny vodotěsně.
7. Při budování kanalizačních přípojek od dešťových vpustí bude v souběhu mezi stávajícím námi provozovaným potrubím a navrhovanými přípojkami (včetně nových vpustí) vodorovná vzdálenost minimálně 1,0 m mezi povrchy vedení. Ostatní podmínky pro křížení a souběh budou respektovány dle ČSN 73 6005, kterou je nutno považovat za závaznou.
8. Ke kontrole provádění stavby v místech dotčení námi provozovaného zařízení požadujeme přizvat pracovníka VAS, a.s. divize Boskovice (pracovník provozu - viz výše).
9. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu, kanalizace pro veřejnou potřebu nebo vodovodní či kanalizační přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS a.s. divizi Boskovice (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS a.s. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS a.s. divizi Boskovice.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
27



Ing. Jaromír Zukał
hlavní inženýr