



POZNÁMKY :

- Z HLEDISKA OCHRANY OBJEKTU PŘED ÚDEREM BLESKU BYL OBJEKT ZAŘAZEN DO TŘÍDY OCHRANY LPS II
- JE NAVRŽENA HŘEBENOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA
- SOUSTAVA BUDE DOPLNĚNA O 3 TYČOVÉ JÍMAČE NA HŘEBENI
- JÍMACÍ SOUSTAVA SE UZEMNÍ NA OBVODOVÝ A ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ
- SVODY PROVEDENY JAKO SKRYTÉ V NETŘÍŠTIVÉ TRUBCE
- TRUBKA SVODU 8040 ULOŽENA POD OBLOŽENÍM VE ZDIVU V DRÁŽCE 50x50 mm A ZABETONOVÁNA
- ZKUŠEBNÍ SVORKY V KRABICI VE VÝŠI 0,6 – 1,8 METRU
- SPOJE V ZEMI IZOLOVAT ASFALTEM (PRYSKYŘICÍ). UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY NEJMÉNĚ 30 CM POD POVRCHEM A 20 CM NAD POVRCHEM CHRÁNIT PROTI KOROZI PASIVNÍ OCHRANOU (ZALÍT ASFALTEM, PRYSKYŘICÍ APOD.)
- VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI NAD POVRCHEM STŘECHY S PŘÍPUSNÝM PŘÍMÝM ÚDEREM BLESKU PŘIPOJIT NA JÍMACÍ VEDENÍ VIZ. ČSN EN 62305–3 ČL. E.5.2.5
- VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI NAD POVRCHEM STŘECHY S NEPŘÍPUSNÝM PŘÍMÝM ÚDEREM BLESKU CHRÁNIT ODDÁLENÝM JÍMAČEM VIZ. ČSN EN 62305–3 ČL. E.5.2.5
- HROMOSVOD PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KROVU, STŘECHY A POUŽITÉ KRYTINY TAK, ABY ODPOVÍDAL ČSN EN 62305–3,4

Název stavby:
Dům přírody Pálavy
Dolní Věstonice
Investor:
Regionální muzeum v Mikulově
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
IČ: 000 69 613
projekční společnost:
oesl architekti
desk architekti
Havlíkova 729/27, 170 00 Praha 7
tel: +420 226 627 793 291
mail: info@desk-a.cz
vypovězení:
Jiří Souček

ostatní autorizační osoby:
zodpovědný projektant:
Jiří Souček, ČKA 0466
tel: +420 602 620 846
mail: soucek_e@volny.cz

±0,000 = 169,50 m.n.m.
stupň PD:
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY
část:
D - DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1.4.4--SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
výtah:
HROMOSVOD
mřížka:
1/250
datum:
09/2018
číslo výkresu:
D.1.4.4.8