



Přívod nové KJ proveden stávajícím kabelem CY 4 x 16 z R2NP
jištěno stávajícím FA B / 3 x 63

VEDOUČÍ PROJEKCE Jan Gryc		
INVESTOR Centrum služeb pro seniory Kyjov		DATUM 4.10.2021
STAVBA Výměna kogenerační jednotky Centrum služeb pro seniory Kyjov		ZAKÁZKA Č. 4
OBSAH El. rozvody napájení KJ v místnosti kotelny		VÝKRES Č. 1
		RAZÍTKO