

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	15272-3		
Název mostu:	Libušina třída, podchod Voříškova		
Místní název:	arch. č. ML 54		
Předmět přemostění:	Místní komunikace		
Převáděná komunikace:	3. třída / 15272		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	2.805 km	Staničení na úseku: 0.048 km	
Rok postavení:	1976		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Brno-město		
Obec (MČ):	Brno		
Katastrální území:	Kohoutovice		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Brno		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 27.0\text{ t}$ $V_r = 60\text{ t}$ $V_e = 100\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2021			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 4.00 m	Délka NK: 5.50 m
Šikmost: Nezadaná 90.00 g		Volná šířka: 20.67 m	Celková šířka mostu: 21.17 m
Plocha mostu: 116.43 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -603443 Y: -1160008	WGS: 49.196643°N 16.534853°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.30 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.00 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Nezadaný	Materiál: Nezadaný
	Délka: - až - m	Šířka: - až - m	Výška: - až - m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 4.00 m	Kolmá světlost: 4.00 m	Konstrukční výška: 0.45 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Nezadaný	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Nezadané	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Nezadaný	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 14.47 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 3.10 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 3.10 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			
Klasifikační stupeň stavu mostu			

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý		Spodní stavba: V - Špatný	Použitelnost: II - Podmíněně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 15.7.2021			
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -	
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 22.2.2022 08:28 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.			