



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

### OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY

k veřejné zakázce s názvem

\*\*\*

„Dům přírody Pálavy – 2. řízení“

\*\*\*

zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 3 písm. b) a § 56 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

| Veřejná zakázka   |   |
|---|---|
| Typ veřejné zakázky:                                      | podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  |
| Druh zadávacího řízení:                                   | otevřené řízení dle § 56 zákona   |
| Evidenční číslo veřejné zakázky:                          | Z2022-009764  |
| Datum zahájení zadávacího řízení:                         | 14. 3. 2022   |
| Datum zveřejnění zadávacího řízení:                       | 15. 3. 2022   |
| Zadavatel   |   |
| Název:  | Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace  |
| Sídlo:  | Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov   |
| IČ:   | 000 89 613  |
| Zastoupený:   | Mgr. Petr Kubín, ředitel  |
| Profil zadavatele:  | <a href="https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html">https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html</a> |
| Elektronický nástroj:                                     | <a href="https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html">https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html</a> |
| Osoba zastupující zadavatele v souladu s ust. § 43 zákona |   |
| Název:  | Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s. r. o.   |
| Sídlo:  | Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00   |
| IČ:   | 053 30 416  |
| Zastoupený:   | JUDr. Michal Skoumal, jednatel  |
| Kontaktní osoba:  | JUDr. Michal Skoumal  |
| Telefon:  | +420 775 967 530  |
| E-mail:   | skoumal@skoumalpilny.cz   |

Zadavatel tímto vysvětluje, mění a doplňuje v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona zadávací dokumentaci.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 29. 3. 2022:**

1/ V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Prosíme o podrobnější specifikaci níže uvedených položek:

| Díl: 5 |      | Komunikace                                    |    |          |
|--------|------|---|----|----------|
| 6      | 5-01 | Pískoviště sloužící jako dojezd pro skluzavku | m2 | 35,00000 |

  

| Díl: 799 |        | Ostatní   |     |          |
|----------|--------|---|-----|----------|
| 10       | 799-02 | Zástěna pro popelnice 3,5 x 1,5 x 1,50 m, konstrukce z hranolů 30/30, opláštěna dřevem            | kus | 1,00000  |
| 11       | 799-04 | Dřevěná konstrukce pergoly 7,3 x 5,5 m, výška 4 m, nad dětským hřištěm, obrostlé vinnou révou     | kus | 1,00000  |
| 12       | 799-05 | Oplocení dětského hřiště - ocelová nosná kce + dřevěné laťování + kyvná vrátka, výška plotu 1,2 m | m   | 27,00000 |

2/ Ve výkazu výměr v listu ASŘ chybí položka pro nakládání výkopku. Žádáme Vás o doplnění/vysvětlení.

3/ Ve výkazu výměr Dům přírody Pálavy-II, v listu ASŘ je položka pro příplatek za vodorovné přemístění výkopku za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m. Tato položka chybí ve výkazu výměr Dům přírody Pálavy-statika, list Podbetonování nosných konstrukcí. Dodavateli není známa skládka zeminy v dosahu 10 km, proto žádáme doplnění této položky/vysvětlení.

4/ Ve výkazu výměr Dům přírody Pálavy-II, v listu ASŘ je položka pro příplatek za vodorovné přemístění výkopku za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m. Tato položka chybí ve výkazu výměr Dům přírody Pálavy-statika, list Zemní práce stav. jámy. Dodavateli není známa skládka zeminy v dosahu 10 km, proto žádáme doplnění této položky/vysvětlení.

5/ Ve výkazu výměr Dům přírody Pálavy-II, v listu ASŘ jsou položky:

Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30

Ve výkresech je beton pro bílou vanu C30/37 XC3. Žádáme vysvětlení.

6/ V zadávací dokumentaci v části D.1.2\_statika není Technická zpráva, 1. vydání, datum 9/2018. Žádáme o doložení.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 30. 3. 2022:**

7/ Po kontrole výkazu výměr a projektové dokumentace jsme dohledali rozpor ve výměře maleb. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu.

**Odpovědi zadavatele:**

Ad 1/ Zmíněné položky jsou popsány v projektové dokumentaci tabulkách výkresů ve složce E\_doklady – Exterier.

Ad 2/ Nechybí, položka Nakládání výkopku v části ASŘ je součástí jednotlivých položek. viz např.

- položka č.8 - "kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s **naložením na dopravní prostředek** "

- položka č.9 - "zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s **naložením na dopravní prostředek**"

Ad 3/ Ve výkazu výměr Dům přírody Pálavy - statika, podbetonování nosných konstrukcí **má být správně** uvedeno vodorovné přemístění výkopku za každých dalších i započatých 1000m přes 10 000m. Dojezdová vzdálenost na skládku by měla být do 20km. Přikládáme upravený výkaz výměr (upravené části jsou vyznačeny žlutě).

Ad 4/ Ve výkazu výměr Dům přírody Pálavy - statika, zemní práce stavební jámy **má být správně** uvedeno vodorovné přemístění výkopku za každých dalších i započatých 1000m přes 10 000m. Dojezdová vzdálenost na skládku by měla být do 20km. Přikládáme upravený výkaz výměr (upravené části jsou vyznačeny žlutě).

Ad 5/ Železobeton nadzákladových konstrukcí **má být dle výkresů statiky v třídě C30/37 XC3**. V pohledovém provedení je strop expozice 0.04 a vnitřní stěny výtahové šachty 0.07/1.07/2.06.

Ad 6/ Přikládáme původní technickou zprávu k části D.1.2 - stavebně konstrukční část.

Ad 7/ Přikládáme upravený výkaz výměr (upravené části jsou vyznačeny žlutě).

Povaha doplnění vyžaduje, aby zadavatel s ohledem na ust. § 99 zákona současně přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel tedy tímto **mění lhůtu pro podání nabídek a nově ji stanovuje do 5. 5. 2022, 10:00 hodin**.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele zde: [https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile\\_display\\_126.html](https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html).

Přílohy:

1. Výkaz výměr
2. Technická zpráva, 1. vydání, datum 9/2018

V Brně dne 31. března 2022

---

Regionální muzeum v Mikulově,  
příspěvková organizace  
v zastoupení  
Skoumal a Pilný, advokátní kancelář, s.r.o.