

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah :

- A. Charakteristika stavby
- B. Odpadové hospodářství
- C. Zpráva o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vliv na životní prostředí
- D. Technická zpráva

A. CHARAKTERISTIKA STAVBY

Oprava havarijního stavu rozvodů vody v pavilonu „L“ – I. etapa

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov
IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912

B. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nakládání s odpady dle zákona o odpadech 125/97 Sb.

Stavební suť a veškerý odpad ze stavby bude odvezen na řízenou skládku, určenou MÚ Kyjov.

C. ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vliv stavby na okolí

Dále nebude překročena přípustná hladina hluku ani prachu v ovzduší tak, jak stanoví Vyhláška č 137/1998..

Budou dodrženy zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Úvod

Výměna havarijního stavu potrubí ležaté studené, teplé a cirkulační vody.

Montážní práce nutno provádět v nočních hodinách o víkendu (pátek, sobota, neděle) z důvodu, aby se neomezil provoz jednotlivých ambulancí a dalších odběrných míst zastavením dodávky vody.

- Technický popis

1. Demontáž stávající izolace potrubí.
2. Vypouštění potrubí
3. Demontáž stávajícího potrubí
4. Odpojení jednotlivých stoupaček
5. Výměna uzávěrů vody jednotlivých stoupaček
6. Montáž potrubí lisovaná nerez

7. Průplach potrubí vyčištění potrubí
8. Tlaková zkouška potrubí
9. Izolování potrubí
10. Odvoz stavební suti
11. Předání staveniště předávacím protokolem

- **Závěr**

Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným normám. Mohou se zaměnit za výrobky jiných firem stejných nebo lepších parametrů.

V případě požadavku dodavatele na následné změny v projektu nutno vždy konzultovat (vyžádat souhlas) s projektantem.

Při všech pracích nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, předepsané technologické postupy a používat ochranné pomůcky.

