



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Název veřejné zakázky:	II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2022-010709
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele:	70932581
Právní forma zadavatele:	331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele:	Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu:	II/429 Bohdalice - Nesovice, 3., 4. stavba
Registrační číslo projektu:	CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016058

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Přílohou PD je i STANOVENÍ 16 PAU LÁTEK DLE VYHLÁŠKY 130/2019 SB, dle které je v km 7,500 zastižena kvalitativní tř. T3 (množství polyaromatických uhlovodíků 50,79 mg/kg suš.). Ve výkazu se nezohledňuje likvidace nebezpečného odpadu. Prosíme o informaci, jak s ním bude naloženo?

Odpověď na dotaz:

Vývrt č. 13 v km 7,500 řeší stanovení PAU pro 3 asfaltové vrstvy. Výsledek 50,79 mg/kg suš. platí pro podkladní vrstvu, která s ohledem na zvolenou technologii (výměna krytových vrstev) nebude při stavbě zastižena.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje

lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 7. 4. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška