

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PS - 01 - AT stanice - technologická část

ks/bm

1. PJ 01-1 - Doprava vody

A. Stroje

1. Automatická tlaková stanice,
sestávající ze dvou celonerezových vertikálních čerpadel
s frekvenčním měničem otáček motoru,
pro čerpání pitné vody o výkonu:
Q = 2 x 1,1 l/s,
H = 70 m v.sl.,
n = 2 895 /min,
p_e = 2 x 1,5 kW, 400 V, 50 Hz,
na společném rámu, vč. armatur a potrubí, rozváděče a příslušenství apod.,
tlakové nádoby 50 l, PN 10,

1

2. Vodoměr WP, DN 50, PN 10, pro pitnou vodu 20 m³/h, 20 °C, 0,8 MPa,
vysílač reed

1

B. Potrubí a armatury

3. Šoupátko DN 80, PN 10, pro pitnou vodu, 20 °C, 0,8 MPa

2

4. Montážní vložka DN 50, PN 16, pro pitnou vodu 20 °C, 0,8 MPa

1

5. Kohout výtokový Ø 1/2", PN 10, pro pitnou vodu, 20 °C, 0,8 MPa

1

6. Potrubí DN 50, Ø 54 x 2, vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů
a uložení, mat. 17 240 - nerez, pro pitnou vodu 20 °C, 0,8 MPa

2

7. Potrubí DN 80, Ø 84 x 2, vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů
a uložení, mat. 17 240 - nerez, pro pitnou vodu 20 °C, 0,8 MPa

6

3. C. Nátěr technologického zařízení

8. Nátěr technologického zařízení sestávající z kartáčování, oprašování,
základního a dvojnásobného nátěru v odstínech dle TNV 75 091,
mimo mat. nerez, PE, PP apod.

m²

5

4. D. Mazadla a oleje

9. Mazadla a oleje dle specifikace jednotlivých strojů a zařízení

kpl.

1

5. E. Demontáže

10. Demontáž potrubí do DN 100, vč. tvarovek, přírubových spojů a příslušenství
(do šrotu, 1 ks - do 250 kg)

1