


PODZEMNÍ HYDRANTOVÁ SOUPRAVA



POZNÁMKY:

- PŘI OSAZENÍ V KOMUNIKACI BUDE ÚPRAVA OKOLÍ POKLOPŮ PROVEDENA DLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE KOMUNIKACE.
- IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm² BUDE SMYČKOU BEZ PŘERUŠENÍ VYVEDEN CCA 50 cm NAD TERÉN A NÁSLEDNĚ VOLNĚ ULOŽEN POD POKLOP.
- NA HYDRANT BUDE OSAZENA HYDRANTOVÁ DRENÁŽ (ŠTĚRKOVÝ OBSYP)
- PŘI OSAZENÍ V INTRAVILÁNU BUDE OSAZEN ORIENTAČNÍ SLOUPEK S TABULKOU (PŘÍPADNĚ POUZE TABULKA, NA STĚNĚ DOMU, APOD., POKUD NENÍ MOŽNÉ OSADIT SLOUPEK).
- ORIENTAČNÍ SLOUPEK - OCELOVÁ TYČ DL. 1750 mm S BÍLO-MODRÝMI PRUHY ŠÍŘKY 250 mm, VÍČKO 150x150 mm Z OCELOVÉHO PLECHU. NÁTĚR ODOLNÝM PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. LZE OSADIT ORIENTAČNÍ SLOUPEK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZHOTOVENOU POPLASTOVÁNÍM.

Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno	
Ing. Faltýnková	Ing. Faltýnková	Ing. Sabol		
Investor : Muzeum Brněnska, p.o., Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří			Formát	2 A4
PRACE PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU NAPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD A KANALIZACI			Datum	05/2021
			Účel	DUR+DSP
			Čís. zak.	5274/21
			Měřítko	Čís.přílohy D.1.5
SO 01 VODOVODNÍ ŘAD HYDRANTOVÁ SOUPRAVA				