

VAS - generální ředitelství
Ing. Ivana Faltýnková
Soběšická 820/156
638 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: BV/3948-2/2021-MV
Vyřizuje: Ing. Markéta Majerová
Tel.: 545532254
Datum: 7. 7. 2021

Prace, p. č. 1057 — vodovodní a splašková kanalizační přípojka pro Památník Mohyly míru

Vyjádření pro územní souhlas

K Vaší žádosti ze dne 7. 7. 2021 o povolení k výše uvedené stavbě ve shora uvedené lokalitě Vám sdělujeme následující:

V zájmovém území se nachází stávající vodovod a splašková kanalizace v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (dále jen VAS).

Souhlasíme s napojením Památníku Mohyly míru na veřejný vodovod a kanalizaci. Realizace navržené vodovodní přípojky z PE100 RC SDR 11 D63/5,8 mm a kanalizační přípojky z PP min. SN 8 DN 200 musí být provedena dle námi schválené projektové dokumentace.

Požadujeme dodržet následující podmínky:

- 1. Napojení Památníku Mohyly míru vodovodní a splaškovou kanalizační přípojkou bude možné až po vybudování, zkolaudování a předání navrhovaného prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace do provozování VAS.**
- Při realizaci přípojek musí být splněny technické podmínky VAS k vodovodním a kanalizačním přípojkám viz <http://vodarenska.cz/download/technicke-podminky-k-projektove-dokumentaci-vodovodnich-a-kanalizacnich-pripojek/>.
- Na veřejnou kanalizaci mohou být napojeny pouze vody splaškové ze sociálních zařízení, a to znečištěné v míře a množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
- Schválená PD přípojek v tištěné podobě v papírových deskách s rozpiskou **včetně situace potvrzené razítkem VAS** bude před realizací předložena na příslušné provozní středisko VAS, kde budou vyřízeny veškeré náležitosti související s realizací přípojek.
- Vytyčení sítí v provozování VAS je nutné objednat u p. Luboše Svobody – tel. 724 030 063 nebo p. Františka Nezmeškala – tel. 724 752 719.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Bankovní spojení: 3201641/0100
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

6. Vyhrazujeme si právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.
7. Před uvedením přípojek do provozu je nutné zajistit jejich geodetické zaměření.

Kontakt na příslušné provozní středisko VAS:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov
Provozní středisko Pozořice
U Vlečky 695, 664 07 Pozořice
Tel.: 544 226 084, email: pozorice@vasbv.cz

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Brno - venkov
-33-

Ing. Eva Kejvalová
vedoucí technického útvaru

Příloha: Koordinační situace potvrzená razítkem VAS