



Jihomoravský kraj

Hejtman

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 79224/2014

Sp. zn.: S-JMK 103632/2013 OINV

Vyřizuje: Mgr. Rumlová

Všem zájemcům

Telefon: 541 651 245

Počet listů: 3

Počet příloh/listů: 2/18

Datum: 03. 07. 2014

Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Zhotovení stavby objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno - Tuřany“

Informace o zadavateli:

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČ: 70888337
Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zhotovení stavby objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno - Tuřany“

Druh veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

Forma zadávacího řízení: Užší řízení podle ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o VZ**“).

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 34

Text:

Dle technické zprávy PS02 – ACS má být nový přístupový systém propojen se stávajícím systémem instalovaným v areálu letiště Brno - Tuřany.

Dotaz 1.: Dovolují si Vás touto cestou požádat o názvu výrobce a typu stávajícího přístupového systému v areálu mezinárodního letiště Brno – Tuřany.

Odpověď č. 34

Výrobce stávajícího přístupového systému je firma ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. a jedná se o produkt „přístupový a docházkový systém ANET“.

Dotaz č. 35

Text:

Ve výkazu výměr PS02 – F12.2 SK je položka č.40 Rozšíření stávající telefonní ústředny. Uvedený standard K6/T010 není uveden v projektové dokumentaci.

Dotaz 2.: Dovolují si Vás touto cestou požádat o názvu výrobce a typu stávající telefonní ústředny.

Odpověď č. 35

Výrobce stávající telefonní ústředny je firma Alcatel a jedná se o produkt „Alcatel OmniPCX Enterprise“.

Dotaz č. 36

Text:

SO 04 VZT

Pro zabezpečení správného provozu a funkce zařízení F3 – Filtrační cirkulační jednotka potřebuje zajištění pravidelného profukování filtru stlačeným vzduchem. Stlačený vzduch ovšem není součástí dodávky projektu. Zhotovitel není schopen zaručit její funkčnost po dobu záruky bez této pravidelné údržby.

Dotaz 3.: Jakým způsobem bude zajištěno po dobu běhu záruční lhůty profukování filtru této filtrační cirkulační jednotky? V případě požadavku na údržbu ze strany zhotovitele, si Vás dovoluji požádat o sdělení kam a do které položky se mají náklady uvést?

Odpověď č. 36

Profukování filtru filtrační cirkulační jednotky, tj. Zařízení pro filtraci č. F3 – Vzduchotechnika pro SO 04, bude řešeno v souladu s obsahem části II. Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce – Obchodní podmínky, zejména s článkem XIII. odst. XIII.6. Servisní služby, kde je podrobněji řešeno poskytování úkonů servisní údržby, případně revizí pro materiály, stroje a zařízení, pro jejichž trvání záruk je nezbytné provádění úkonů servisní údržby, případně revizí.

Dotaz č. 37

Text:

Součástí předané zadávací dokumentace není platné stavební povolení a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení. V obchodních podmínkách, konkrétně v předmětu smlouvy přitom zadavatel požaduje jako součást předmětu plnění také zajištění kolaudačních souhlasů s užíváním stavby a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby.

Dotaz 4.: Dovolují si Vás touto cestou požádat o zaslání kopie platného stavebního povolení, včetně stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení.

Odpověď č. 37

Stavební povolení a ostatní vyjádření jsou přílohou projektové dokumentace k předmětné veřejné zakázce. Současně přikládáme jako přílohu č. 1 stavební povolení pro stavbu „Komplexní zabezpečení mezinárodního letiště Brno – Tuřany“ včetně prodloužení jeho platnosti a jako přílohu č. 2 stavební povolení pro stavbu

„Komplexní zabezpečení mezinárodního letiště Brno – Tuřany – SO 04 Stanice hasičské záchranné služby“
včetně prodloužení jeho platnosti.

Otisk razítka

JUDr. Věra Vojáčková, MPA
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
na základě pověření hejtmána Jihomoravského kraje
ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012