



LEGENDA

- NAVRŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A ROZVODY
- STÁVAJÍCÍ EL. ZAŘÍZENÍ A ROZVODY
- NAVRŽENÁ UPS, TYP LanPro 5-11_3hod., 5kVA/4kW, 230V/230V
- NAVRŽENÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, AR8-12HRDN8-ORDOGW, 1,58kW, 230V

ELPRO

<

SPOL.
S R.O.

Nádražní 841
696 81 BZENEC
tel: 518 384660

Výpracoval: Ing. Jan Martinek		Místo: Kyjov	
Investor: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Stražovská 1247/22, 697 01 Kyjov			
Stavba:	ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS PRO OPERAČNÍ SÁL UNK ODD.		
Obsah:	Počet A4	2	
	Datum	08/2018	
	Stupeň	DPS	
SCHÉMA ROZVODŮ U ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ NAVRŽENÝ STAV	Zák. čís.	18-08-57	
	Arch. čís.	857-006	
	Měřtko:	6.	