



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ EL. ZAŘÍZENÍ
- STÁVAJÍCÍ EL. ZAŘÍZENÍ – DEMONTÁŽ

POZNÁMKY

ZÁLOŽNÍ ZDROJ TYRISTAT, BATERIE 230V, NABÍJEČ 230V BUDOU DEMOTOVÁNY
VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ROZVODŮ.

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3 NPE AC 50Hz , 400V / TN–C–S
DC ± 230V
DC ± 24V

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
DOPLNĚNÁ – OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
– BEZPEČNÝM NAPĚTÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
NORMÁLNÍ VNITŘNÍ PROSTORY
AB8 VENKOVNÍ PROSTORY

Výpracoval: Ing. Jan Martinek		Místo: Kyjov	
Investor: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov		Nádražní 841 696 81 BZENEC tel: 518 384660	
Stavba: ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS		Počet A4	2
PRO OPERAČNÍ SÁL UNK ODD.		Datum	08./2018
Obsah: PŮDORYS SUTERÉNU		Stupeň	DPS
STÁVAJÍCÍ STAV–DEMONTÁŽE		Zák. čís.	18–08–57
		Arch. čís.	857–003
		Měřítko:	1:100
			3.