
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/3833 MOKRÁ - HOSTĚNICE

Dotaz k ZD č.1:

V Zadávací dokumentaci i ve Smlouvě o dílo je v předmětu zakázky uvedeno:

„Předmětem zakázky je **frézování** a výměna obrusné vrstvy ACO 5 cm, včetně lokálního vyrovnání....”

V příloženém výkazu výměr “frézování” chybí !

Prosíme o vyjasnění a případné doplnění VV.

Odpověď č. 1:

Zadavatel opravuje text zadávací dokumentace a Přílohu ZD č. 4 text smlouvy (viz. příloha).

Nový text v čl. II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, Předmět zakázky :

Předmětem zakázky je zesílení stávající obrusné vrstvy (přebalení) včetně vyrovnání stávajícího příčného sklonu komunikace a zařezání/zafrézování u napojení na stávající povrch, včetně lokálního vyrovnání stávajícího příčného sklonu vozovky a doplnění dělicí čáry v plastu v úseku silnice III/3833 mezi obcemi Mokrá a Hostěnice. Délka výměny obrusné vrstvy činí 2020m v provozním staničení – km 5,500 – 7,520.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek dle čl. XII. Zadávací dokumentace

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **4. 5. 2022 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 20.04.2022

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha č. 4 ZD Návrh textu smlouvy o dílo