

---

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**  
**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**  
**III/15268 MODŘICE, UL. BRNĚNSKÁ – VÝJEZD Z D52 A**  
**KŘÍŽOVATKA S III/15280**

---

**Dotaz č.1:**

jako uchazeč k této veřejné zakázce prosíme o vyjasnění níže uvedené položky, co všechno je součástí této položky, pouze výměna poklopu (armatury) nebo i dno a předepsané trouby, jak je uvedeno v poznámkách položky? Prosíme o upřesnění, případně doplnění.

8 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS 1,000

revizní kanalizační šachta - výměna armatury

1=1,000 [A]

"položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů
- očištění a ošetření úložných ploch
- izolační nátěry proti zemní vlhkosti
- předepsané podkladní konstrukce"

**Vysvětlení dotazu č.1:**

Nejedná se o dno a trouby, jedná se pouze o výměnu armatury včetně výškové úpravy spočívající v doplnění železobetonových vyrovnávacích prstenců.

V Brně, dne 22.04.2022

**Mgr. Martina Křivánková**  
vedoucí právního oddělení