



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. V

Název veřejné zakázky: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010709
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
Název projektu: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 3., 4. stavba**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016058

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

SO 202 – Most přes tok Hvězdlička – podle projektu (TZ) je před bouracími pracemi provedeno „provizorní zatrubnění potoka DN 900“. V soupisu prací na tuto konstrukci položka není.

Prosíme o objasnění.

Odpověď na dotaz:

Součástí soupisu prací SO 202 je položka 87671 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 1000MM – zatrubnění potoka, navržen DN 900 mm v dl. 15 m.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 23. 4. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška