

Zadavatel:
Konzervatoř Brno, příspěvková organizace
se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 Brno
IČO: 62157213

Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„Výměna technologie plynové kotelny“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

analogicky dle § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

I.

Žádost ze dne 19. 4. 2022

Dotaz č. 1

„prosím o upřesnění následujících nejasností:

- 1. Jakým způsobem má být provedena izolace kouřovodu - nerez/min.vata/nerez nebo nerez/min.vata s hliníkovou fólií?*
- 2. Komíny, které se napojí na nové kouřovody, se budou nově vložkovat, a nebo se využijí stávající?*
- 3. Co znamená ve výkazu výměr položka „Kouřovod nerez D250 D+M 50 ks“*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

1. Zadavatel uvádí, že izolace kouřovodu má být provedena způsobem: nerez/min. vata tl. 5 cm/nerez

2. Zadavatel uvádí, že stávající komíny jsou z nerez a budou využity za předpokladu vhodnosti dané revizí.

3. Zadavatel uvádí, že položka č. 33 „Kouřovod nerez D250 D+M 50 ks“ je chybná a bude odstraněna z Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek - Položkový rozpočet.

Vzhledem k výše uvedenému dotazu zadavatel upravil Přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídek - Položkový rozpočet.

Změna

Zadavatel mění zadávací dokumentaci tak, že na profilu zadavatele uveřejnil aktualizovanou verzi Přílohy č. 3 Položkový rozpočet. Tuto část zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje také současně s Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace.

Součástí nabídky musí být účastníkem výběrového řízení řádně vyplněný Položkový rozpočet, a to podle aktualizované verze Přílohy č. 3 Výzvy.

II.

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek

V souvislosti s povahou dotazu a následným vysvětlením zadávací dokumentace dle bodu I. výše zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek; ustanovení čl. VI. odst. VI.2. Výzvy k podání nabídek nově zní takto:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 2. 5. 2022 v 11:00 hodin.

III.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného výběrového zůstávají zachována.

V Brně dne 25. 4. 2022

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)