
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/372 VELKÉ OPATOVICE, MOST 372-005

Dotaz k ZD č.1:

Dle naše názoru je způsob uchycení zábradelního svodidla u stavebního objektu SO 201 v rozporu s platnými předpisy TP203. Žádný výrobce nevyrábí zábradelní svodidlo s takto navrženými sloupky, protože by to neměl kam montovat, jelikož je to neschválené řešení. Prosíme o prověření a popřípadě poskytnutí nového řešení PD.

Odpověď ZD č.1:

Pokud směřuje dotaz k ukotvení zábradelního svodidla do země, pak je toto řešení v souladu s TP 203 čl. 5.6.:

U silničních typů, pokud není možno (lokálně, ve výjimečných případech) sloupky zabírat, je dovoleno je osadit do betonového základu kruhového půdorysu o průměru 450 mm, nebo čtvercového půdorysu o straně délky 400 mm a hloubky nejméně 700 mm. V tom případě je možno sloupky zkrátit tak, aby byly zabetonovány alespoň 500 mm v základu. Nejvíce je možno zkrátit 3 sloupky za sebou a celkově nejvíce 4 sloupky na délce svodidla 60 m.

V Brně, dne 26.04.2022



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení