



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U nemocnice 1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi, dne 29. 4. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace

Název zakázky: „Nové výtahy pro lůžkovou část A III“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica
E-mail: mikulica@nembv.cz
Ing. Pavel Jurica
jurica@nembv.cz

(dále jen „zadavatel“)

I.

Dne 26. 4. 2022 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující:

Dotaz:

Dobrý den,

mám dotazy k ZD: „Nové výtahy pro lůžkovou část A III“

Příloha č. 1 - Technická specifikace výtahů:

Výtah bude vybaven vlastním záložním zdrojem elektrické energie, který umožní provoz po dobu 45 minut na evakuaci osob.

dotaz č.1:

Při prohlídce místa plnění bylo konstatováno, že jsou výtahy v současnosti napojeny na stávající dieselový agregát – lze jej použít i pro nové výtahy?

dotaz č.2:

Ize do návrhu smlouvy doplnit body viz níže?

Vyšší moc

V případě výskytu překážky vyšší moci kdy je plnění nemožné nebo podstatně ztížené, kterou Zhotovitel není objektivně schopen ovlivnit, je Zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit sjednané doby plnění s ohledem na vzniklou překážku a své aktuální kapacity, a to i v případě, že se překážka vyšší moci týká toliko subdodavatele Zhotovitele

Skladné

Došlo-li z důvodu na straně Objednatele k posunu zahájení montáže, má Zhotovitel právo účtovat a Objednatel se zavazuje uhradit náklady na skladování ve skladu (skladech), který je pod správou společnosti Schindler, a to ve výši 2.000,- Kč/výtah nebo 5.000,- Kč/eskalátor či pohyblivých chodníků, za každý započatý týden skladování, počínaje 1. týdnem skladování. Alternativní způsob skladování Zhotovitel neumožňuje. Dále se Objednatel zavazuje v takovém případě uhradit veškeré další náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s nedodržením termínu zahájení montáže, zejména pak náklady marných výjezdů pracovníků Zhotovitele (např. odměna za práci, náklady na dopravu). Nový termín zahájení montáže v takovém případě určí Zhotovitel podle svých aktuálních časových možností a dalších realizovaných zakázek a neprodleně jej sdělí Objednateli. Po dobu, po kterou nebude v případě dle tohoto odstavce Dílo plněno, nemůže dojít k prodloužení na straně Zhotovitele.

Penalizace

stanovit maximální výši všech smluvních pokut i kumulovaných - např.: 10% ceny díla bez DPH.

Záruka

60 měsíců ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli za podmínky, že zařízení bude po celou dobu v servisní péči Zhotovitele.

Záruční doba na baterie automatické evakuace (pokud je jimi výtah vybaven) činí 24 měsíců a nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel nemůže poskytnout záruku za jakost Díla v případě, že Objednatel nezajistí prostředí nutné pro instalaci a provoz elektronických zařízení v teplotním rozmezí +5 až + 40 stupňů Celsia, a to z důvodu, že při nedodržení uvedeného teplotního rozmezí dochází k výraznému snížení životnosti elektronických komponent Díla a tím i celého Díla

Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají přirozenému opotřebení, na škody vzniklé v důsledku vandalizmu, nedodržení provozních předpisů, nadměrného přetížení, použití nevhodných provozních prostředků (např. mazadel), chybných stavebních prací (neprovedených Zhotovitelem) a poklesu budov, vyšší moci a jiných důvodů, za které není Zhotovitel odpovědný.

Záruka zaniká, jestliže Objednatel bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele sám učiní nebo nechá učinit třetí osobou změny nebo opravy Díla. Záruka dále zaniká, jestliže Objednatel nesplní svou povinnost provést veškeré práce potřebné k provedení úředních zkoušek ve stanovené lhůtě, neboť v takovém případě dochází z viny Objednatele ke znehodnocování instalovaných komponent Díla.

Škody

Při škodách, za které odpovídá, poskytne Zhotovitel ze svého pojištění náhrady na odškodnění poškozených osob, anebo opravu či zhotovení poškozených věcí. Jiné nároky Objednatele, zvláště v souvislosti s přerušáním provozu a ušlým ziskem, jsou vyloučeny.

Zhotovitel neodpovídá především za škody, které vznikly proto, že Objednatel uvedl výtah do provozu ještě před úspěšným provedením zkoušky výtahu nebo ho používá v rozporu s pokyny Zhotovitele, a za škody způsobené vandalizmem, a to i před předáním díla. Strany se dohodly na limitování odpovědnosti Zhotovitele za škodu tak, že maximální odpovědnost Zhotovitele za souhrn jakýchkoli škod je omezena do výše sjednané odměny

Duševní vlastnictví

Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k výtahovému zařízení, které je předmětem Smlouvy, včetně řídicího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, údržbu a opravy zařízení („řídicí programové vybavení“) zůstávají majetkem Zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje neexkluzivní licenci budoucímu provozovateli zařízení (a Objednateli v jeho zastoupení) k použití řídicího programového vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. Nabyvatel nemá právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídicím programovým vybavením. Licence stejného rozsahu bude poskytnuta případnému novému vlastníkovu zařízení

Odpovědi zadavatele:

K dotazu č. 1 sdělujeme:

Jako záložní zdroj pro pohon evakuačních výtahů v současné době slouží stávající náhradní zdroj elektrické energie, dieselový agregát (dle norem platných v době instalace výtahů).

Zadavatel není schopen jednoznačně potvrdit možnost použití dieselového agregátu, neboť se jedná o otázku, která závisí na posouzení dodavatele, jakožto odborníka. Dále zadavatel upozorňuje dodavatele, že nové výtahy svým provedením a zapojením na energetické sítě musí splňovat současnou platnou legislativu pro evakuační výtahy, zvláště normu ČSN 27 4014, „Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy“ a je tedy rovněž na dodavateli, aby dané při přípravě nabídky posoudil.

K dotazu č. 2 sdělujeme:

Navrhované změny smlouvy zadavatel neakceptuje a trvá na stávajícím znění smlouvy o dílo, přičemž se zadavatel domnívá, že pro většinu z doplnění navrhovaných dodavatelem lze využít zákonnou úpravu.

II.

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu § 98 a násl. ZZVZ. Jelikož zadavatelem poskytnuté vysvětlení nemění zadávací podmínky, zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce.

.....
za zadavatele
Ing. Petr Bařka
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.