

OPATŘENÍ 1 – REGULACE SYTÉMU ÚT

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA JSOU ČLÁNKOVÁ LITINOVÁ
- U OTOPNÝCH TĚLES BUDE PROVEDENO PŘENASTAVENÍ SPODNÍCH VENTILŮ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC S OHLEDEM NA ZMĚNU PRŮTOKU PO ZATEPLENÍ OBJEKTU
- ROZVODY TOPNÉ VODY JSOU OCELOVÉ S NÁTĚREM

③ STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO S HODNOTOU PŘENASTAVENÍ SPODNÍHO VENTILU

OPATŘENÍ 1 – NASTAVENÍ SPODNÍCH VENTILŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	POZNÁMKA
P01	SCHODIŠTĚ	7,30	SV 5440
P02	VESTIBUL	35,90	SV 2620
P03	ŠATNA	61,50	SV 2510
P04	CHODBA	49,70	SV 2430
P05	DŘEVNÍK	26,60	
P06	KOTELNA	49,30	SV 4560
P07	UHELNA	49,60	SV 2560
P08	SKLEP	30,10	SV 2560
P09	DÍLNA	44,60	SV 2520
P10	SCHODIŠTĚ		
P11	BATERKÁRNA	11,20	SV 2380
P12	CHODBA	8,40	SV 2330
P13	DÍLNA 2	16,50	SV 2590
P14	KLUBOVNA SE ZÁZEMÍM	69,30	SV 2650
P15	ŠATNA DVŮR	5,00	SV 2420
P16	ŠATNA POSILOVNA	4,90	SV 2420
P17	CHODBA	20,10	SV 2320
P18	VESTIBUL	21,50	SV 2320
P19	SCHODIŠTĚ	7,80	
P20	GARÁŽ	47,10	
P21	SCHODIŠTĚ	9,10	
P22	SKLAD	12,80	

PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno	KONTROLOVAL	ing.Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Slovanské náměstí 7, Brno	ODP. PROJEKTANT	ing.Mrňák R.
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - Etapa č.3	VYPRACOVAL	ing.Mrňák R.
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	540-14TP
		STUP.DOKUMENT.	DPS
		DATUM	10 / 2020
		MĚŘÍTKO	1 : 100
ČÁST DOK.	Vytápění	ČÁST DOKUMENTACE	C.PRÍLOHY
VÝKRES	Půdorys 1.PP	Vytápění	2