



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky: **II/373 Jedovnice průtah**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-017640
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel č. 1

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Zadavatel č. 2

Název zadavatele: **městys Jedovnice**
Sídlo zadavatele: Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
IČO zadavatele: 00280283
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele: Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse

Název projektu: **II/373 Jedovnice průtah**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016126

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

1) SO 107.3 – Chodníky, Jedovnice

Soupis prací v položce č. 35 zahrnuje „obruby z betonových palisád“ o výměře 0,42 m³.

Ve výkazu výměr je pak uvede detail výpočtu, z něhož je celková výměra vypočtena a to:

*0,18 m * 0,18 m * 0,8 m * 16,2 m*

Domníváme se, že tento výpočet je špatný.

Na délku 16,2 m potřebujeme při šířce prvku 0,18 m celkem 90 ks palisád.

*1 ks palisády (0,18 m*0,18 m*0,8 m) = 0,02592 m³*

Tento výpočet vychází z šířky palisády, která je uvedena ve výkazu výměr.

Ve výkresu SO 107 02 – SITUACE SO 107 je však uvedena šířka prvku pouze 0,12 m.

V tom případě by pak platil výpočet 16,2 m / 0,12 m = 135 ks

*1 ks palisády (0,12 m * 0,12 m * 0,8 m) = 0,01152 m³*

*Tzn.: 135 ks * 0,01152 m³ = 1,5552 m³.*

Žádáme o sdělení, jakou šířku palisády máme ocenit a současně žádáme také o opravu rozpočtu.

Odpověď na dotaz:

Šířka palisády bude 0,18 m. Zadavatel upravil výměru v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

90 ks * 0,02592 m³ = 2,333 m³.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel na základě úpravy a revize soupisu prací v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. II upravil výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nově činí 26 984 497,74 Kč bez DPH.

Podkap. 6.2. textové části zadávací dokumentace nově zní:

6.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

6.2.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 26 984 497,74 Kč bez DPH.

6.2.2. Objekty zajišťované SÚS JMK: 24 923 897,67 Kč bez DPH.

6.2.3. Objekty zajišťované městysem Jedovnice: 2 060 600,07 Kč bez DPH.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 6. 2022 v 10:00:00.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 20. 5. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška