



LEGENDA

- STUDENÉ VODY
- TEPLÉ VODY
- CÍRKULACE
- KONDENZÁTU
- PŘÍPOJOVACÍ
- ODPADNÍ A SVODNÉ

- WC** KLOZET Z BÍLEHO DITURVITU, ZÁVĚSNÝ NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ VESTAVNÁ
- U** UMYVADLO Z BÍLEHO DITURVITU, SIFON
- Um** BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- B** UMÝVÁTKO Z BÍLEHO DITURVITU, SIFON
- B** BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- PZ** BIDET Z BÍLEHO DITURVITU, SIFON
- PZ** BATERIE BIDETOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- VL** PISOÁR Z BÍLEHO DITURVITU, SIFON
- VL** AUTOMATICKÉ SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ VĚZDROJE
- VL** VÝLEVKA Z BÍLEHO DITURVITU, NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ
- H** BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
- H** HYDRANT TYP D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI 30 m

ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ A OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM, PŘÍVOD STUDENÉ VODY K HYDRANTU Z POTRUBÍ POZINKOVANÉHO A JE OZNAČEN JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ (oDN)

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---|
| Vypracoval Ing. BOČKOVÁ | Zodp. proj. Ing. HOLEŠOVSKÝ | Kontroloval | LDBH s p o l . s r o . . Projektová a obchodní činnost tel./fax 541 217 003 |
| Kraj: J. M. | OC: BRNO | | |
| Investor: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno | | Č. zakázky | |
| Stavba: NADSTAVBA ŠKOLY-SPŠEIT BRNO | | Datum | |
| Akce: parc.č.4708/11, k.ú.KRÁLOVO POLE | | Stupeň | |
| Objekt: | | Formát | 8 A4 |
| Subor: | | Měřítko | 1:50 |
| Část profese D1.5, ZDRAVOTECHNIKA | | Arch. č. | 3454/13 |
| Obsah: PŮDORYS 5.NP | | Príloha číslo | ZTI-04 |