



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

Název veřejné zakázky: **II/373 Jedovnice průtah**
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-017640
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel č. 1

Název zadavatele: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO zadavatele: 70932581
Právní forma zadavatele: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupení zadavatele: Bc. Roman Hanák, ředitel
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

Zadavatel č. 2

Název zadavatele: **městys Jedovnice**
Sídlo zadavatele: Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
IČO zadavatele: 00280283
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele: Ing. Jaroslav Šíbl, starosta městyse

Název projektu: **II/373 Jedovnice průtah**
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016126

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

V soupise prací u objektu „II/373 Jedovnice průtah“ je délka trativodu 303 metrů. V navazující položce poplatku za skládku je však uvedeno pouze 168 metrů. Zřejmě došlo ke zkopírování výměry z objektu „Okružní křižovatka, větev OK II/373“. Prosím také o kontrolu výpočtu množství materiálu vykopaného z rýhy trativodu, který se bude dávat na skládku. V soupise prací je uvedeno 0,13 m³/m, což při hloubce trativodu větší než 0,5 m se zda být málo.

žádáme o upřešnění nebo úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel opravil soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to takto:

SO 102.1, pol. 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU – Výkopek

- byly napočítány na správnou délku, zároveň byl opraven rozměr rýhy pro trativod na 0,4*0,7m – nová celková výměra 1972,250T

SO 101, pol. 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU – Výkopek

- oprava rozměru rýhy pro trativod - nová celková výměra 1085,930T

SO 101.1, pol. 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU

- oprava rozměru rýhy pro trativod - nová celková výměra 25,200T.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Zadavatel na základě úpravy a revize soupisu prací upravil výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nově činí 27 037 417,74 Kč bez DPH.

Podkap. 6.2. textové části zadávací dokumentace nově zní:

6.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA

6.2.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 27 037 417,74 Kč bez DPH.

6.2.2. Objekty zajišťované SÚS JMK: 24 976 817,67 Kč bez DPH.

6.2.3. Objekty zajišťované městysem Jedovnice: 2 060 600,07 Kč bez DPH.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **7. 6. 2022 v 10:00:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 30. 5. 2022

Za Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška