
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/4121 KUCHAROVICE - ZNOJMO 2. STAVBA

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. I když zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ není povinen vysvětlení poskytnout a není povinen dodržet minimální lhůty stanovené zákonem, podává toto objasnění.

Dotaz k ZD č.1:

V soupise prací u objektu „SO C104 - Komunikace III/4121, km 2,210 - 2,487“ je uvedena položka „VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ“. V projektové dokumentaci není nikde výkres této vpusti. Také nikde není uveden údaj o množství betonu či výztuže. Prosíme o doplnění.

Odpověď ZD č.1:

Zadavatel doplňuje popis vpusti:


Horská vpust se s vnitřními rozměry 1 240 × 620 mm. Horní plocha pro uložení mříže se provádí ve sklonu 0° nebo 15°. Na železobetonovou akumulaci část vpusti se ukládá litinová mříž třídy únosnosti B,C. Horská vpust bude osazena kramlovými stupadly s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST v kroku 350 mm. Pro manipulaci bude vpust osazena manipulačními závěsy. Výšku horské vpusti lze navýšit osazením vyrovnávacího prstence v kroku 200 mm.

Zadavatel mění termín pro podání nabídky:

XII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **03.06.2022 do 11:00 hod.**

V Brně, dne 31.05.2022



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení