
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/602 BOSONOHY – VESELKA

Dotaz k ZD č.6:

Po prostudování zadávací dokumentace včetně jejích příloh Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

V soupisu prací je v objektu SO 101.1 – Silnice II/602 v díle č. 1 – Zemní práce uvedena položka č. 1 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH = 752,87 m³, kde v popisu této položky je uveden odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

Vzhledem k tomu, že likvidace vyfrézovaného materiálu je v režii zhotovitele, je nutné pro řádné ocenění této položky doplnit do dokumentace zatřídění znovuzískané asfaltové směsi na základě zkoušky na přítomnost PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. Vzorkování a zatřídění se dle této vyhlášky provádí vždy před zahájením stavebních prací.

Žádáme o doplnění rozboru a zatřídění znovuzískané asfaltové směsi dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Odpověď ZD č.6:

Zadavatel nebude měnit původní zadání (bylo již řešeno v dotazu č.5 ZD). Oceňte dle SP.

V Brně, dne 09.06.2022



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení