

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

IČO: 00346292

sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245

zastoupena: MUDr. Hanou Albrechtovou, ředitelkou

Interní číslo zakázky: VZ 08-22

Název veřejné zakázky: ZZS JmK - Záložní zdroje elektrické energie - 2020 (III)

Dotaz dodavatele:

„...dotyčné vyhlášené VŘ požaduje instalaci DA do strojovny s příslušnou VZT. Můžete poskytnout nějakou výkresovou dokumentaci, ze které budou doveditelné rozměry a tvar výdechové VZT a spalínovodu ? Podobně pro návrh a kalkulaci kabeláže potřebujeme znát vzdálenost DA od místa instalace rozvaděče ATS.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uveřejňuje půdorys a řez budovou, ze které vyplývá uložení dieselagregátu. Odkouření bude cca 1 m nad střechem, odhadovaná délka silových přívodů cca 2 x 30m, délka datové linky cca 40 m.

V Brně dne 20. 6. 2022

Přílohy:

dle textu