

LEGENDA PROSTUPŮ

VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, DO VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘEDEVŠÍM PROSTUPY PŘES STŘECHU, BUDOU OPATŘENY VODOTĚSNOU A PLYNOTĚSNOU MANŽETOU (VNĚJŠÍ POTRUBÍ I PROTAHOVANÉ POTRUBÍ) DLE VYHLÁŠKY Č. 137/1998 Sb. §11 odst. 4
PROSTUPY PŘES POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI NEBO POŽÁRNÍMI PÁSKAMI DLE NORMY PBR

PBR

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE



NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ZTI, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA


500
300

PRÍVOD
ODVOD
MNOŽSTVÍ VZDUCHU V MÍSTNOSTI

POZNÁMKY PRO VĚTRÁNÍ

- ODVĚTRÁNÍ PŘES STĚNU BUDE SPÁDOVANÉ SMĚREM K VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ
- VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE SPÁDOVANÉ K ODVADEČŮM KONDENZÁTU
- POTRUBÍ PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ BUDE Z PLASTU/SPIRO O KRUHOVÉM PRŮŘEZU
- POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU TEPELNĚ IZOLOVANÉ MIN. 50mm S AL
- VEŠKERÉ NAPOJOVACÍ ROZMĚRY ELEMENTŮ VZT OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE
- VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA BUDE OBALENO PROTILUKOVOU IZOLACÍ O TLOUŠŤCE 50mm

LEGENDA IZOLACÍ:



PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY O TLOUŠŤCE 50mm
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 60 MINUT, VČETNĚ POLEPU AL FOLIÍ
TEPELNÁ A HLUKOVÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY O TLOUŠŤCE 40mm
VČETNĚ POLEPU AL FOLIÍ

---		---		---	
DATUM		POPIS OBSAHU REVIZE		Č. REVIZE	
projektant část:		stavebník / investor:		autorizace / podpis:	
TEBISIONS s.r.o.		VIM Jmk		<div><div></div><div>orientace:</div><div>číslo kopie:</div></div>	
Lidická 700/19		Hybešova 15, 60200 Brno			
602 00 Brno					
ičo: 08130914					
mob: +420 605 814 510					
email: info@tebisions.com					
TEBISIONS s.r.o.					
autorizovaná osoba: Ing. Marek Milata		ČKAIT: 1102884 - IE01			
vypracoval: Ing. Lukáš Němec					
kontroloval: Ondřej Hruška					
katastrální území: Staré Brno [610089]		výškopis: 0,000 = 0,000 m.n.m. dle B.p.v.			
stavební objekt: SO-01					
část dokumentace: D.1.4.1 Vytápění a vzduchotechnika					
název stavby:				datum: 2022/02	
VIM, vzdělávací institut pro Moravu Hybešova 15				stupeň dokumentace: DPS	
60 200 Brno				formát: 4xA4	
Rekonstrukce auly a zázemí				číslo zakázky: 41122	
název dokumentu:				měřítko: 1:50	
PŮDORYS VZDUCHOTECHNIKY- 3.NP				číslo výkresu: B-02	